

CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA
STR. SIRETULUI nr 24
CLUJ NAPOCA

INSTRUCTIUNI PENTRU UTILIZAREA GAZELOR NATURALE

Intretinerea, exploatarea si repararea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale revine consumatorului, care raspunde pentru buna lor functionare.

Verificarea instalatiilor de utilizare este obligatorie dupa punerea in functiune a instalatiei in urmatoarele situatii:

- a. la intervale de doi ani
- b. in cazul neutilizarii instalatiei o perioada mai mare de 6 luni
- c. dupa orice accidente care ar putea afecta functionarea in conditii de siguranta a instalatiei.

In cazul situatiilor de la punctele b si c, consumatorul are obligatia de a anunta operatorul licentiat de distributie gaze naturale inainte de reutilizarea instalatiei.

Pentru preintampinarea accidentelor cu pierderi de vietii umane si distrugerii de bunuri materiale, ce s-ar putea produce din cauza folosirii incorecte a instalatiilor de gaze naturale, se vor respecta cu strictete urmatoarele instructiuni:

1. Inainte de aprinderea focului se fac urmatoarele operatiuni:

- ventilarea incaperilor in care functioneaza aparatele de utilizare; in centralele termice si in incaperile cu aparate de consum cu flacara libera se asigura o ventilare permanenta;

- controlul tirajului aparatelor racordate la cos; in cazul in care se constata lipsa tirajului, ne se aprinde focul decat dupa efectuarea lucrarilor care sa asigure tirajul (curatirea cosului de fum, curatirea sobei, repararea aparatelor de evacuare mecanica, deschiderea clapetelor de reglare etc);

- controlul robinetului de manevra al aparatului de utilizare; daca robinetul este deschis, acesta se inchide si se ventileaza incaperea respectiva precum si cele invecinate prin deschiderea usilor si ferestrelor, aprinderea focului se face numai dupa aerisirea completa;

- asigurarea accesului aerului de ardere in focarul aparatului de utilizare (prin: deschiderea usitelor cenusarului la sobe, deschiderea fantelor pentru accesul aerului in focar, pornirea ventilatorului etc);

- verificarea functionarii aparatului de automatizare, dupa caz;

- ventilarea focarelor de la aparatele de utilizare.

2. La aprinderea focului in aparate de utilizare neautomatizate si arzatoare, se fac urmatoarele operatiuni:

- aerisirea focarului, minimum 5 minute inainte de aprinderea focului;

- apropierea aprinzatorului de arzator;

- deschiderea lenta a robinetului de manevra si aprinderea focului, concomitent cu supravegherea stabilitatii flacarii.

Aprinderea se face numai cu un aprinzator special construit in acest scop, fiind interzisa aprinderea directa cu chibrite, hartie etc.

Aprinderea focului la aparatele de utilizare automatizate se face conform instructiunilor elaborate de fabrica producatoare.

3. Stingerea focului:

Stingerea focului la aparatele de utilizare racordate cu furtun se face prin inchiderea robinetului de siguranta, existent inaintea furtunului; dupa stingerea flacarii se inchide si robinetul de manevra.

In societati si institutii, focul se aprinde si se stinge numai de personalul instruit si insarcinat cu aceasta operatiune prin grija conducerii unitatii beneficiare, iar in cazul agentilor economici si al centralelor termice de bloc, prin personal calificat.

4. Indicatii speciale

La utilizarea gazelor naturale este interzis:

- aprinderea focului daca aparatul de utilizare nu este etans sau nu are tiraj;
- lasarea focului nesupravegheat la aparatele neautomatizate;
- obturarea cosului de fum al aparatelor de utilizare;
- modificarea instalatiilor de gaze fara aprobari legale si prin persoane neautorizate;
- dormitul in incaperi cu focul aprins;
- dormitul in incaperi cu aparate de utilizare nelegate la cos (resou, aragaz etc).

Daca se simte mirosul caracteristic al gazelor naturale se iau imediat urmatoarele masuri:

- se sting toate focurile
- se deschid toate usile si ferestrele;
- nu se aprinde nici o sursa de foc;
- nu se manevreaza aparate electrice;
- nu se doarme in astfel de incaperi;
- se anunta imediat operatorul licentiat de distributie la telefoanele:.....

Verificarea eventualelor scapari de gaze naturale se face prin mirosire si cu spuma de sapun cu apa.

NU UITATI !

Verificarea cu flacara a instalatiilor de gaze naturale prezinta pericol de explozie si incendiu.

Dormitul in incaperi cu focul aprins sau in incaperi cu aparate de utilizare nelegate la cosul de fum prezinta pericol de moarte.