

ORDIN nr. 7 din 23 februarie 2022 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale

Forma sintetică la data 21-Jan-2026. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® și tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.

Având în vedere dispozițiile:

- art. 100 pct. 32¹, art. 134 alin. (4), art. 138 alin. (1) lit. d¹), d²) și d³), art. 148 alin. (1), art. 150, precum și ale art. 151 alin. (1), (1¹) și (1²) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. [123/2012](#), cu modificările și completările ulterioare;

- alin. II alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. [143/2021](#) pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. [123/2012](#), precum și pentru modificarea unor acte normative,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 10 alin. (1) lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. [33/2007](#) privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. [160/2012](#), cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1

Se aprobă [Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale](#), prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. [18/2021](#) pentru aprobarea [Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale](#), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 17 martie 2021;

b) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. [96/2018](#) privind aprobarea clauzelor obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la sistemul de distribuție/transport a/al gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 21 iunie 2018, cu modificările ulterioare.

Art. 3

(1) Prevederile prezentului ordin sunt duse la îndeplinire de:

a) operatorii sistemelor de distribuție a gazelor naturale;

b) concesionarii serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale pentru o anumită zonă concesionată, care sunt și titulari ai licențelor de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale pentru alte zone concesionate;

c) verificatorii de proiecte atestați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru sistemele de distribuție a gazelor naturale;

d) operatorii economici autorizați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru proiectarea și/sau execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale, sistemelor de distribuție închise, precum și a instalațiilor aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan ce funcționează în regim de medie, redusă și joasă presiune;

e) operatorii economici autorizați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru proiectarea și/sau execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale, sistemelor de distribuție închise, precum și a instalațiilor aferente

activității de producere/stocare biogaz/biometan ce funcționează în regim de înaltă presiune, după caz.

(2) Entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Dumitru Chiriță

ANEXĂ:

REGULAMENT privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 196 din data de 28 februarie 2022

Forma sintetică la data 21-Jan-2026. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® și tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.

REGULAMENT din 23 februarie 2022 privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale

Forma sintetică la data 21-Jan-2026. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® și tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.

▶(la data 28-Feb-2022 actul a fost aprobat de Ordinul 7/2022)

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1: Scop și domeniu de aplicare

Art. 1

(1) Prezentul regulament stabilește etapele și condițiile de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale existent sau nou-proiectat, care funcționează în regim de înaltă, medie, redusă sau joasă presiune.

(2) Scopul prezentului regulament urmărește asigurarea unui cadru unitar, transparent și nediscriminatoriu cu privire la derularea procesului de racordare la SD existent sau nou-proiectat.

Art. 2

(1) Prezentul regulament se aplică în relația dintre OSD și solicitant.

(2) Solicitantul prevăzut la alin. (1) poate fi:

~~a) viitor client final casnic sau noncasnic care depune o cerere de racordare la SD în vederea alimentării cu gaze naturale a unui loc de consum;~~

a) viitorul client final casnic sau noncasnic, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială sau instituția publică care depune o cerere de racordare la SD în vederea alimentării cu gaze naturale a unui loc de consum;

▶(la data 13-Dec-2022 Art. 2, alin. (2), litera A. din capitolul I, secțiunea 1 modificat de Art. I, punctul 1. din Ordinul 136/2022)

b) utilizatorul de sistem care solicită modificarea unui racord și/sau a unei/unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM existente/existent, determinată de necesitatea:

(i) reamplasării racordului și/sau a unei/unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM;

(ii) redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale, respectiv a racordului și/sau a unei/unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM referitoare la capacitatea tehnică, regimurile de presiune a gazelor naturale și/sau lungimea acestora sau modificarea debitelor aprobate de gaze naturale prevăzute în ATR sau în alte documente emise de OSD, în conformitate cu prevederile legale aplicabile la data emiterii acestora, după caz;

(iii) separarea dintr-un racord comun și/sau dintr-o SRM/SR/SM comună sau dintr-un PRM/PR/PM comun;

c)concesionarul serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, unitatea administrativ-teritorială și/sau asocierea acestora care solicită racordarea la un SD existent pentru înființarea sistemului/sistemelor de distribuție a gazelor naturale sau înființarea rețelei de distribuție inteligentă a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. [128/2020](#) privind unele măsuri pentru instituirea Programului național de racordare a populației și clienților noncasnici la sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale, aprobată cu modificări prin Legea nr. [214/2020](#), sau pentru dezvoltarea unui SD în localitățile care au fost incluse în actele adiționale la contractele de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, încheiate conform art. 104 alin. (6) din Lege;

d)unitatea administrativ-teritorială și/sau asocierea acestora, precum și asociația de dezvoltare intercomunitară care solicită:

(i)racordarea la SD a unor obiective/conducte de distribuție a gazelor naturale noi, ce fac parte din proiecte de investiții publice de interes zonal ori regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemului de distribuție a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. a) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. [51/2006](#), republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 104 alin. (2¹) din Lege;

(ii)extinderea rețelelor de distribuție inteligentă a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. [128/2020](#), aprobată cu modificări prin Legea nr. [214/2020](#).

(3)Prezentul regulament se aplică racordării la SD, respectiv la unul dintre obiectivele sistemului de distribuție a gazelor naturale de mai jos:

a)conducta de distribuție a gazelor naturale:

(i)existentă și inclusă în patrimoniul OSD;

(ii)existentă și neinclusă în patrimoniul OSD, bun proprietate certă a terților;

(iii)nou-proiectată în vederea extinderii și/sau redimensionării sistemului de distribuție a gazelor naturale;

b)racord existent de gaze naturale, inclus în patrimoniul OSD sau bun proprietate certă a terților.

(4)Prezentul regulament se aplică:

a)pentru emiterea ATR necesar racordării la SD existent a următoarelor obiective:

(i)un SD nou;

(ii)un sistem de distribuție închis;

(iii)un loc de consum;

(iv)o magistrală directă ce deservește un loc de consum, condiționat de îndeplinirea obligațiilor de prestare a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale;

b)pentru emiterea ATR necesar racordării la SD nou-proiectat a unui loc de consum amplasat într-o zonă concesionată în care concesionarul serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale deține LOSD pentru alte zone concesionate; condiționat de punerea în funcțiune a obiectivelor nou-proiectate;

c)pentru emiterea ATP în baza căruia se elaborează studiul de fezabilitate necesar înființării unui SD nou, parte integrantă din documentația de atribuire a concesiunii serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, sau dezvoltării SD în localitățile incluse în actele adiționale la contractele de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale;

d)pentru emiterea notificării pentru separarea dintr-o instalație de utilizare comună existentă.

(5)Prezentul regulament nu se aplică racordării la:

- a)** SD nou-proiectat într-o zonă concesionată, care face parte dintr-un contract de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, încheiat între concesionar și concedent, iar concesionarul nu deține LOSD;
- b)** magistrala directă;
- c)** sistemul de distribuție închis;
- d)** sistemul de transport al gazelor naturale;
- e)** conducta de alimentare din amonte;
- f)** terminalul GNL;
- g)** terminalul de hidrogen.

SECTIUNEA 2: Abrevieri, termeni și expresii

Art. 3

(1) În sensul prezentului regulament, următorii termeni, expresii și abrevieri se definesc după cum urmează:

- 1.a)** ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;
- 2.b)** ATP - avizul tehnic de principiu - avizul emis de OSD ca răspuns la cererea de racordare la SD a unui solicitant; acesta conține informații preliminare cu privire la racordarea la SD, în baza cărora se elaborează studiul de fezabilitate necesar înființării unui SD nou, parte integrantă din documentația de atribuire a concesiunii serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, sau necesar dezvoltării SD în localitățile incluse în actele adiționale la contractele de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale;
- 3.c)** ATR - avizul tehnic de racordare la SD - avizul emis de OSD ca răspuns la cererea de racordare la SD a unui solicitant; acesta conține, în principal, condițiile tehnice de racordare la SD, respectiv pentru realizarea racordului, SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, și, după caz, pentru realizarea extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD;
- 4.d)** CF - clientul final de gaze naturale;
- 5.e)** GNL - gaze naturale lichefiate;
- 6.f)** LOSD - licența de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale;
- 7.g)** OEE - operatorul economic autorizat ANRE pentru execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale, sistemelor de distribuție închise, precum și a instalațiilor aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan ce funcționează în regim de medie, redusă și joasă presiune sau pentru execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale, sistemelor de distribuție închise, precum și a instalațiilor aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan ce funcționează în regim de înaltă presiune, după caz;
- 8.h)** OEP - operatorul economic autorizat ANRE pentru proiectarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale, sistemelor de distribuție închise, precum și a instalațiilor aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan ce funcționează în regim de medie, redusă și joasă presiune sau pentru proiectarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale, sistemelor de distribuție închise, precum și a instalațiilor aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan ce funcționează în regim de înaltă presiune, după caz;
- 9.i)** OSD - operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale, titular al LOSD;
- 10.j)** PM - postul de măsurare a gazelor naturale;
- 11.k)** PR - postul de reglare a presiunii gazelor naturale;
- 12.l)** PRM - postul de reglare-măsurare a gazelor naturale;
- 13.m)** SD - sistemul de distribuție a gazelor naturale, existent sau nou-proiectat;
- 14.n)** SD nou - sistemul de distribuție a gazelor naturale nou, înființat în baza unui contract de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale sau a unui act adițional la un contract de concesiune existent;

- 15.o)** *SM* - stația de măsurare a gazelor naturale;
- 16.p)** *SR* - stația de reglare a presiunii gazelor naturale;
- 17.q)** *SRM* - stația de reglare-măsurare a gazelor naturale;
- 18.r)** *UAT* - unitatea administrativ-teritorială;
- 19.s)** *contract de cofinanțare* - contractul privind participarea, în cotă-parte sau în totalitate, la finanțarea lucrării de extindere și/sau redimensionare a obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, încheiat între solicitant și OSD;
- 20.t)** *contract de racordare la SD* - contractul privind realizarea instalației de racordare la SD, încheiat între solicitant și OSD;
- 21.u)** *Convenția tehnică* - Convenția tehnică privind realizarea lucrărilor de racordare la SD, încheiată între OSD și OEP și/sau OEE, selectați/selectat de OSD sau solicitant, cu luarea în considerare a faptului că obiectivele, rezultate în urma finalizării/terminării lucrărilor, sunt realizate în numele OSD și fac parte din obiectivele SD;
- 22.v)** *dezvoltatorul ansamblului rezidențial* - solicitantul, persoană fizică sau juridică, care efectuează toate operațiunile imobiliare în vederea construirii, finalizării și predării unor locuințe către viitorii clienți finali casnici și/sau noncasnici, cu care a încheiat sau nu o/un convenție/antecontract/contract, precum și coordonarea surselor de finanțare necesare realizării acestor operațiuni;
- 23.w)** *instalație de racordare* - ansamblul format din racord și SRM/SR/SM/PRM/PR/PM;
- 24.x)** *instalația de utilizare comună existentă* - parte a instalației existente de utilizare a gazelor naturale, care deservește mai mulți clienți finali, cuprinsă între stația/postul de reglare a presiunii gazelor naturale și toate sistemele/mijloacele de măsurare fiscale amplasate pe aceasta;
- 25.y)** *Lege* - Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. [123/2012](#), cu modificările și completările ulterioare;
- 26.z)** *lucrări de racordare la SD* - ansamblul activităților necesare proiectării și executării instalației de racordare și/sau, după caz, a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD;
- 27.aa)** *lucrări necesare realizării racordării la SD* - ansamblul activităților necesare proiectării, executării și punerii în funcțiune a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD;
- 28.bb)** *Norme tehnice* - Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018;
- 29.cc)** *obiectiv SD* - partea componentă dintr-un SD, respectiv conducta de distribuție a gazelor naturale, racordul sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM;
- 30.dd)** *procedură OSD* - procedura operațională proprie elaborată de OSD în conformitate cu prevederile art. 158 alin. (1) din Lege;
- 31.ee)** *punct de racordare* - punctul fizic în care se realizează conectarea racordului la obiectivele/conductele de distribuție a gazelor naturale, părți componente ale SD;
- 32.ff)** *punct de delimitare* - punctul fizic în care instalația de racordare se delimitează de instalația de utilizare a gazelor naturale, aferentă locului de consum al solicitantului, în conformitate cu prevederile art. 134 alin. (3) lit. d) din Lege;
- 33.gg)** *racord* - conducta definită în conformitate cu prevederile art. 100 pct. 76 din Lege;

34.hh) *racordare/lucrare necesară realizării racordului* - ansamblul activităților necesare proiectării, executării și punerii în funcțiune a racordului și a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM;

35.ii) *redimensionarea obiectivelor SD* - dezvoltarea SD existent într-o zonă concesionată în care sunt amplasate conducte de distribuție a gazelor naturale pe domeniul public și/sau pe căi de acces private, prin recalcularea dimensiunilor obiectivelor SD existent pentru creșterea capacității tehnice a acestora și/sau creșterea regimului de presiune a gazelor naturale, în vederea racordării la SD a noilor solicitanți;

~~**36.jj)** *solicitant* - persoana fizică/juridică sau grupul de persoane fizice/juridice care adresează OSD o cerere scrisă în vederea racordării la SD;~~

36.jj) *solicitant* - persoana fizică/juridică sau grupul de persoane fizice/juridice, viitorul client final casnic sau noncasnic, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială sau instituția publică, care adresează OSD o cerere scrisă în vederea racordării la SD;

(la data 13-Dec-2022 Art. 3, alin. (1), punctul 36. din capitolul I, secțiunea 2 modificat de Art. I, punctul 2. din **Ordinul 136/2022**)

37.kk) *tarif de analiză a cererii de racordare la SD* - plata efectuată de fiecare solicitant pentru activitățile întreprinse de OSD în vederea analizării cererii de racordare la SD;

38.ll) *tarif de racordare* - plata efectuată de fiecare solicitant pentru activitățile întreprinse de OSD în vederea realizării racordării la SD.

(2) Termenii/Expresiile prevăzuți/prevăzute la alin. (1) se completează cu cei/cele definiți/definite în Lege și în legislația aplicabilă în domeniul gazelor naturale.

SECȚIUNEA 3: Informații generale

Art. 4

(1) Racordarea la SD existent într-o localitate ce face parte din anexa B1¹ la LOSD deținută de OSD se asigură de OSD.

¹ - Anexa B1 - art. 7 din Condițiile-cadru de valabilitate a licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2014, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Racordarea la SD nou-proiectat într-o localitate care nu face parte din anexa B1 la LOSD deținută de OSD, dar care face parte dintr-un contract de concesiune sau dintr-un act adițional la un contract de concesiune existent a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, încheiat între același OSD, în calitate de concesionar, și concedent și care stă la baza obținerii autorizației de înființare a SD sau a modificării LOSD și, implicit, la includerea acestei localități în anexa B1 la LOSD, se asigură de OSD, condiționat de existența graficului lucrărilor de investiții, prevăzut în anexa nr. 1 la contractul de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, sau a graficului de realizare a lucrărilor de dezvoltare a SD convenit între OSD, în calitate de concesionar, și concedent.

(3) În situația prevăzută la alin. (2), lucrările necesare realizării racordurilor sunt corelate cu lucrările de înființare a unui SD nou sau cu cele de dezvoltare a unui SD, nefiind aplicabile termenele prevăzute la art. 37.

SECȚIUNEA 4: Etapele racordării la SD

Art. 5

(1) Pentru realizarea racordării la SD a solicitanților prevăzuți la art. 2 alin. (2), în procesul de racordare se parcurg următoarele etape:

- a)** depunerea la OSD a cererii de racordare la SD, întocmită de solicitant sau împuternicitul acestuia conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, și achitarea tarifului de analiză a cererii de racordare la SD;
- b)** înregistrarea de către OSD a cererii de racordare la SD;
- c)** evaluarea și analizarea cererii de racordare la SD;
- d)** stabilirea de către OSD a soluției tehnice de racordare la SD;
- e)** elaborarea de către OSD a răspunsului la cererea de racordare la SD, care poate fi: ATR/notificarea pentru separarea dintr-o instalație de utilizare comună existentă/ATP;
- f)** OSD transmite solicitantului răspunsul cererii de racordare la SD;
- g)** încheierea între OSD și solicitant a contractului de racordare la SD și, după caz, a contractului de cofinanțare, acestea fiind contractele aferente racordării la SD;
- h)** selectarea de OSD sau de solicitant a OEP și/sau OEE pentru realizarea instalației de racordare și, după caz, a lucrărilor necesare realizării racordării la SD;
- i)** încheierea contractelor de prestări servicii între OSD/solicitant și OEP și/sau OEE, selectați de acesta, precum și a convenției tehnice între OSD și OEP și/sau OEP selectați de OSD/solicitant;
- j)** obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și acordurilor/autorizațiilor emise de organisme abilitate/autoritățile competente;
- k)** proiectarea instalației de racordare și/sau, după caz, a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD;
- l)** verificarea tehnică a proiectului aferent instalației de racordare și/sau, după caz, a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, prin intermediul verificatorului de proiecte atestat ANRE pentru sisteme de distribuție a gazelor naturale, tip atestat VGd², în conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Lege;

²VGd - tip atestat emis de ANRE în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 133/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale.

- m)** execuția instalației de racordare și/sau, după caz, a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD;
- n)** urmărirea de către OSD a execuției instalației de racordare și/sau, după caz, a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD;
- o)** realizarea de către OSD a recepției și a punerii în funcțiune a instalației de racordare și/sau, după caz, a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD.

~~(2) Solicitantul, viitor client final casnic sau noncasnic, poate alege operatorul economic autorizat ANRE pentru realizarea instalației de racordare, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d¹) din Lege.~~

(2) Solicitantul, viitorul client final casnic sau noncasnic, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială sau instituția publică, poate alege operatorul economic autorizat de ANRE pentru realizarea instalației de racordare, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d¹) din Lege.

►(la data 13-Dec-2022 Art. 5, alin. (2) din capitolul I, secțiunea 4 modificat de Art. I, punctul 3. din **Ordinul 136/2022**)

▣(3)Proiectarea și/sau execuția lucrărilor de racordare la SD care privesc racordarea la o conductă de distribuție a gazelor naturale ce funcționează în regim de înaltă presiune se efectuează de către operatori economici autorizați ANRE pentru proiectarea și/sau execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale, sistemelor de distribuție închise, precum și a instalațiilor aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan ce funcționează în regim de înaltă presiune, tip autorizație PT și/sau ET³.

³PT și/sau ET - tipuri de autorizații emise de ANRE în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 132/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale.

▣(4)Proiectarea și/sau execuția lucrărilor de racordare la SD care privesc racordarea la o conductă de distribuție a gazelor naturale sau un racord ce funcționează în regim de medie, redusă și joasă presiune se efectuează de către operatori economici autorizați ANRE pentru proiectarea și/sau execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale, sistemelor de distribuție închise, precum și a instalațiilor aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan ce funcționează în regim de medie, redusă și joasă presiune, tip autorizație PDSB și/sau EDSB⁴.

⁴PDSB și/sau EDSB - tipuri de autorizații emise de ANRE în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 132/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale.

(5)OSD deține autorizații pentru proiectarea și execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale, sistemelor de distribuție închise, precum și a instalațiilor aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan ce funcționează în regim de medie, redusă și joasă presiune, tip autorizație PDSB și/sau EDSB, în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. a) din Lege.

▣Art. 5¹

Proiectul pentru autorizarea executării, proiectul tehnic sau detaliile tehnice aferent/aferente instalației de racordare conține/conțin informații cu privire la proiectarea racordului și/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, în conformitate cu prevederile art. 12 din Normele tehnice.

►(la data 13-Dec-2022 Art. 5 din capitolul I, secțiunea 4 completat de Art. I, punctul 4. din **Ordinul 136/2022**)

▣Art. 6

~~(1)În vederea racordării la SD, solicitantul, viitor client final casnic, depune la OSD o cerere de racordare la SD, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. a).~~

(1)În vederea racordării la SD, solicitantul, viitorul client final casnic, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială sau instituția publică, depune la OSD o cerere de racordare la SD, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. a).

►(la data 13-Dec-2022 Art. 6, alin. (1) din capitolul I, secțiunea 4 modificat de Art. I, punctul 5. din **Ordinul 136/2022**)

~~(2)Pentru realizarea racordării la SD a locului de consum al solicitantului prevăzut la alin. (1), OSD, în baza LOSD, efectuează activitățile precizate la art. 5 alin. (1) lit. b) i), l), n) și o).~~

(2) Pentru realizarea racordării la SD a locului de consum al solicitantului prevăzut la alin. (1), OSD, în baza LOSD, efectuează activitățile precizate la art. 5 alin. (1) lit. b)-i), n) și o).

(la data 13-Dec-2022 Art. 6, alin. (2) din capitolul I, secțiunea 4 modificat de Art. I, punctul 5. din Ordinul 136/2022)

~~**(3)** În vederea proiectării și executării instalației de racordare, respectiv a racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, solicitantul prevăzut la alin. (1) sau la art. 9 alin. (1) poate alege una dintre următoarele variante:~~

~~**a)** acestea să fie realizate de către OSD; selecția OEP și OEE se realizează de către OSD;~~

~~**b)** acestea să fie realizate de către OEP și OEE selectați de solicitant;~~

~~**c)** acestea să fie realizate de către OSD; selecția OEP și OEE se realizează de către solicitant.~~

(3) În vederea proiectării, verificării tehnice a proiectului și/sau executării instalației de racordare, respectiv a racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, solicitantul prevăzut la alin. (1) sau la art. 9 alin. (1) poate alege una din următoarele variante:

a) acestea să fie realizate de către OSD; selecția OEP, VP* și/sau OEE se realizează de către OSD;

*VP - verificator de proiecte atestat ANRE, tip VGd.

b) acestea să fie realizate de către OEP, VP și/sau OEE selectați de solicitant;

c) acestea să fie realizate de către OSD; selecția OEP, VP și/sau OEE se realizează de către solicitant.

(la data 13-Dec-2022 Art. 6, alin. (3) din capitolul I, secțiunea 4 modificat de Art. I, punctul 5. din Ordinul 136/2022)

(4) Între OSD și:

a) OEP și/sau OEE, selectați/selectat de OSD, respectiv în situația prevăzută la alin. (3) lit. a), se încheie contracte de prestări servicii, ale căror clauze contractuale sunt coroborate cu dispozițiile prezentului regulament și ale contractului de racordare, precum și convenția/convenții tehnică/tehnice, ale cărei/căror clauze minime obligatorii sunt prevăzute în anexa nr. 5;

b) OEP și/sau OEE, selectați/selectat de solicitant în baza solicitării de selectare, respectiv în situația prevăzută la alin. (3) lit. c), se încheie contracte de prestări servicii, ale căror clauze contractuale sunt coroborate cu dispozițiile prezentului regulament și ale contractului de racordare, precum și convenția/convenții tehnică/tehnice, ale cărei/căror clauze minime obligatorii sunt prevăzute în anexa nr. 5.

(5) În situația prevăzută la alin. (3) lit. b), art. 10 alin. (3) și la art. 11 alin. (3) se încheie următoarele:

a) între solicitant și OEP și/sau OEE, selectați de acesta, se încheie contracte de prestări servicii ale căror clauze contractuale se stabilesc de comun acord între părți și sunt coroborate cu dispozițiile prezentului regulament; principalele obligații ale OEP și OEE cu privire la proiectarea sau executarea instalației de racordare sunt prevăzute la art. 46; valoarea contractului de prestări servicii este valoarea negociată, între solicitant și OEP și/sau OEE, a componentelor tarifului de racordare la SD, aferentă activităților prestate de aceștia, și este prevăzută în solicitarea de selectare transmisă către OSD;

b) între OSD și OEP și/sau OEE, selectați de solicitant, se încheie convenția/convenții tehnică/tehnice ale cărei/căror clauze minime obligatorii sunt prevăzute în anexa nr. 5.

~~(6) Solicitarea de selectare, prevăzută la alin. (4) lit. b), alin. (5) lit. a), art. 12 alin. (6) lit. b) sau la art. 12 alin. (7) lit. a), se depune de solicitant la OSD, în termen de maximum 5 zile de la data primirii ATR și a documentelor ce o însoțesc.~~

(6) Solicitarea de selectare, prevăzută la alin. (4) lit. b), alin. (5) lit. a), art. 6¹ alin. (1) sau la art. 12 alin. (6) lit. b) sau alin. (7) lit. a), se depune de solicitant la OSD, în termen de maximum 5 zile de la data primirii ATR și a documentelor ce o însoțesc.

(la data 13-Dec-2022 Art. 6, alin. (6) din capitolul I, secțiunea 4 modificat de Art. I, punctul 5. din Ordinul 136/2022)

(7) Modelul solicitării de selectare, prevăzută la alin. (6), se întocmește de OSD, este publicat pe pagina de internet a acestuia și conține, în principal, următoarele:

a) obiectul solicitării de selectare, corelat cu una dintre variantele prevăzute la alin. (3) lit. b) sau c);

~~**b)** informații cu privire la OEP și/sau OEE care proiectează, pot/poate obține certificatul de urbanism, precum și avizele/acordurile/autorizațiile emise de organismele abilitate/autoritățile competente și/sau execută instalația de racordare și/sau, după caz, extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD;~~

b) informații cu privire la OEP și/sau OEE care proiectează, pot/poate obține certificatul de urbanism, precum și avizele/acordurile/autorizațiile, emise de organismele abilitate/autoritățile competente, și/sau execută instalația de racordare și/sau, după caz, extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, cum ar fi:

(i) denumirea;

(ii) tipul de autorizație ANRE, numărul și valabilitatea acesteia;

(iii) activitatea prestată etc.;

(la data 13-Dec-2022 Art. 6, alin. (7), litera B. din capitolul I, secțiunea 4 modificat de Art. I, punctul 6. din Ordinul 136/2022)

c) termenele de realizare a lucrărilor de racordare la SD sau a lucrărilor necesare realizării racordării la SD, aferente OEP și/sau OEE, corelate cu prevederile art. 37;

d) valoarea componentelor tarifului de racordare la SD, fără TVA, aferentă activităților prestate de OEP și/sau OEE;

e) valoarea activităților prestate de OEP și/sau OEE pentru extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD, dacă este cazul.

f) informații cu privire la VP, care verifică tehnic proiectul aferent instalației de racordare și/sau, după caz, extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, respectiv:

(i) numele și prenumele VP;

(ii) atestatul ANRE, tip VGd, și numărul acestuia;

(iii) data de realizare a verificării tehnice a proiectului;

(iv) valoarea componente tarifului de racordare la SD, fără TVA, aferentă activității prestate de VP;

(v) valoarea activității prestate de VP pentru verificarea tehnică a proiectului aferent extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, dacă este cazul.

(la data 13-Dec-2022 Art. 6, alin. (7), litera E. din capitolul I, secțiunea 4 completat de Art. I, punctul 7. din Ordinul 136/2022)

(8) OSD, în termen de maximum 5 zile de la data primirii solicitării de selectare, prevăzută la alin. (6), are obligația să actualizeze tariful de racordare la SD din oferta contractului de racordare și să transmită solicitantului noua ofertă de contract de racordare, în vederea semnării.

(9) Solicitantul, în termen de maximum 5 zile de la primirea noii oferte, prevăzută la alin. (8), transmite la OSD contractul de racordare semnat.

Art. 6¹

(1) Solicitantul, în baza solicitării de selectare, își poate alege VP pentru verificarea tehnică a proiectului aferent instalației de racordare și/sau, după caz, extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD.

(2) Solicitantul poate:

a) alege orice VP care deține atestat ANRE tip VGd, din lista prevăzută pe pagina de internet a ANRE - www.anre.ro;

b) mandata OEP pentru alegerea VP.

(3) Solicitantul îl poate alege pe OSD pentru verificarea tehnică a proiectului aferent instalației de racordare și/sau, după caz, extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (2) pct. (i) sau pct. (ii) lit. e) din Condițiile-cadru de valabilitate a licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. **84/2014**, cu modificările și completările ulterioare; OSD poate asigura verificarea tehnică a proiectului cu un VP angajat al OSD sau cu un VP aflat într-o relație comercială cu OSD.

(4) În situațiile prevăzute la art. 6 alin. (3) lit. b) și c), art. 10 alin. (3), art. 11 alin. (3) sau la art. 12 alin. (5) lit. b) și c), între solicitant și VP selectat de acesta pentru verificarea tehnică a proiectului aferent instalației de racordare și/sau, după caz, extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, se încheie un contract de prestări servicii ale cărui clauze contractuale sunt coroborate cu dispozițiile prezentului regulament.

(5) Valoarea contractului de prestări servicii, prevăzut la alin. (4), este valoarea negociată între solicitant și VP, precizată în solicitarea de selectare transmisă către OSD, și corespunde valorii componente tarifului de racordare la SD aferent acestei activități.

(6) Între OSD și VP selectat de solicitant, cu excepția situației în care solicitantul alege ca verificarea tehnică a proiectului să fie realizată de OSD, se încheie o convenție ale cărei clauze sunt coroborate cu dispozițiile prezentului regulament și care cuprinde cel puțin următoarele:

a) părțile contractante;

b) obiectul convenției;

c) durata convenției;

d) drepturile și obligațiile părților etc.

*(la data 13-Dec-2022 Art. 6 din capitolul I, secțiunea 4 completat de Art. I, punctul 8. din **Ordinul 136/2022**)*

Art. 7

~~**(1)** În situația prevăzută la art. 5 alin. (2), solicitantul îl poate alege pe OSD ca OEP și/sau OEE care proiectează și/sau execută instalația de racordare, în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (2) pct. (i) lit. a) din Condițiile-cadru de valabilitate a licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2014, cu modificările și completările ulterioare.~~

~~(2) În situația prevăzută la alin. (1), între solicitant și OSD, ca OEP și/sau OEE, se încheie contractul de racordare.~~

~~(3) În situația prevăzută la alin. (1), OSD efectuează activitățile precizate la art. 5 alin. (1) lit. b) g) și lit. j) o).~~

~~▣(4) În situația alegerii prevăzută la alin. (1), anterior încheierii contractului de racordare, OSD are posibilitatea să îl informeze pe solicitant cu privire la:~~

~~a) indisponibilitatea tehnică temporară necesară realizării instalației de racordare, având în vedere numărul mare de lucrări demarate și nefinalizate; sau~~

~~b) disponibilitatea tehnică necesară realizării instalației de racordare.~~

~~▣(5) Concomitent cu informarea prevăzută la alin. (4), OSD comunică și următoarele:~~

~~a) etapele necesare a fi parcurse în vederea realizării instalației de racordare;~~

~~b) termenul de realizare a instalației de racordare.~~

Art. 7

(1) În situația prevăzută la art. 5 alin. (2), solicitantul îl poate alege pe OSD ca OEP și/sau OEE care proiectează și/sau execută instalația de racordare sau extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (2) pct. (i) lit. a) din Condițiile-cadru de valabilitate a licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. **84/2014**, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), între solicitant și OSD, ca OEP și/sau OEE, se încheie contractul de racordare și/sau contractul de cofinanțare, după caz.

(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) și la art. 6¹ alin. (2), OSD efectuează activitățile precizate la art. 5 alin. (1) lit. b)-g) și lit. j)-o).

▣**(4)** În situația alegerii prevăzută la alin. (1), anterior încheierii contractului de racordare și/sau a contractului de cofinanțare, OSD are obligația să îl informeze pe solicitant cu privire la:

a) indisponibilitatea tehnică temporară necesară realizării instalației de racordare și/sau a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, având în vedere numărul mare de lucrări demarate și nefinalizate; sau

b) disponibilitatea tehnică necesară realizării instalației de racordare și/sau a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD.

▣**(5)** Concomitent cu informarea prevăzută la alin. (4), OSD comunică și următoarele:

a) etapele necesare a fi parcurse în vederea realizării instalației de racordare și/sau a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD;

b) termenul de realizare a instalației de racordare și/sau a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD.

*▸(la data 13-Dec-2022 Art. 7 din capitolul I, secțiunea 4 modificat de Art. I, punctul 9. din **Ordinul 136/2022**)*

Art. 8

▣~~**(1)** Finanțarea proiectării și executării instalației de racordare aferente locului de consum al solicitantului, viitor client final casnic, prevăzut la art. 6 alin. (1), se poate realiza astfel:~~

~~(1) Finanțarea proiectării și executării instalației de racordare aferentă locului de consum al solicitantului, viitorul client final casnic, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială sau instituția~~

publică, prevăzut/prevăzută la art. 6 alin. (1), se poate realiza astfel: ▶(la data 13-Dec-2022 Art. 8, alin. (1) din capitolul I, secțiunea 4 modificat de Art. I, punctul 10. din [Ordinul 136/2022](#))

a) finanțarea suportată de OSD, până la limita valorii medii a unui racord, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d²) din Lege;

b) finanțarea suportată de solicitant, urmând a fi despăgubit de către OSD până la limita valorii medii a unui racord, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d²) din Lege.

(2) Costurile cu realizarea instalației de racordare care nu fac parte din finanțarea OSD, prevăzută la alin. (1), sunt suportate de solicitant.

(3) Instalația de racordare rezultată în urma finanțării prevăzute la alin. (1) intră în proprietatea OSD la data punerii în funcțiune a acesteia, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d²) din Lege.

☐**(4)** Despăgubirea prevăzută la alin. (1) lit. b) se realizează de către OSD:

a) în tranșe anuale egale, într-un interval de 5 ani de la data punerii în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale aferente locului de consum al solicitantului;

b) în integralitate, în limita valorii medii a unui racord, în maximum 30 de zile de la data punerii în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale aferente locului de consum al solicitantului.

☐**Art. 9**

~~**(1)** În vederea racordării la SD, solicitantul, viitor client final noncasnic, depune la OSD o cerere de racordare la SD, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. a).~~

~~**(2)** Pentru realizarea racordării la SD a locului de consum al solicitantului prevăzut la alin. (1), OSD, în baza LOSD, efectuează activitățile precizate la art. 5 alin. (1) lit. b) i), l), n) și o).~~

~~**(3)** Solicitantul prevăzut la alin. (1) suportă în integralitate instalația de racordare aferentă locului de consum, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d³) din Lege.~~

~~**(4)** Instalația de racordare prevăzută la alin. (3) intră în patrimoniul OSD la data punerii în funcțiune a acesteia, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d³) din Lege.~~

☐**Art. 9**

(1) În vederea racordării la SD, solicitantul, viitorul client final noncasnic, cu excepția persoanei fizice autorizate, întreprinderii individuale, întreprinderii familiale sau instituției publice, depune la OSD o cerere de racordare la SD, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. a).

(2) Pentru realizarea racordării la SD a locului de consum al solicitantului prevăzut la alin. (1), OSD, în baza LOSD, efectuează activitățile precizate la art. 5 alin. (1) lit. b)-i), n) și o).

☐**(3)** Solicitantul prevăzut la alin. (1) suportă în integralitate instalația de racordare aferentă locului de consum, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d³) din Lege, respectiv:

a) proiectarea instalației de racordare;

b) verificarea tehnică a proiectului aferent instalației de racordare;

c) execuția instalației de racordare;

d) urmărirea execuției, recepția și punerea în funcțiune a instalației de racordare.

(4) Instalația de racordare prevăzută la alin. (3) nu intră în patrimoniul OSD, ci se cedează OSD spre exploatare, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d³) din Lege.

▶(la data 13-Dec-2022 Art. 9 din capitolul I, secțiunea 4 modificat de Art. I, punctul 11. din [Ordinul 136/2022](#))

Art. 10

(1) În vederea racordării la SD existent a unui SD nou, solicitantul prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. c) sau d) depune la OSD o cerere de racordare la SD, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. a).

~~**(2)** Pentru realizarea racordării la SD existent a unui SD nou, OSD, în baza LOSD pentru zona concesionată în care este amplasat SD existent, efectuează activitățile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) i), l), n) și o).~~

(2) Pentru realizarea racordării la SD existent a unui SD nou, OSD, în baza LOSD pentru zona concesionată în care este amplasat SD existent, efectuează activitățile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b)-i), n) și o).

*▶(la data 13-Dec-2022 Art. 10, alin. (2) din capitolul I, secțiunea 4 modificat de Art. I, punctul 12. din **Ordinul 136/2022**)*

~~**(3)** În vederea proiectării și executării instalației de racordare și, după caz, a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, solicitantul prevăzut la alin. (1) își selectează OEP și/sau OEE.~~

(3) În vederea proiectării, verificării tehnice a proiectului și/sau executării instalației de racordare și, după caz, a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, solicitantul prevăzut la alin. (1) își selectează OEP, VP și/sau OEE.

*▶(la data 13-Dec-2022 Art. 10, alin. (3) din capitolul I, secțiunea 4 modificat de Art. I, punctul 12. din **Ordinul 136/2022**)*

~~**(4)** În situația prevăzută la alin. (3) sunt aplicabile prevederile art. 6 alin. (5) - (7).~~

(4) În situația prevăzută la alin. (3) sunt aplicabile prevederile art. 6 alin. (5)-(7) și ale art. 6¹.

*▶(la data 13-Dec-2022 Art. 10, alin. (4) din capitolul I, secțiunea 4 modificat de Art. I, punctul 12. din **Ordinul 136/2022**)*

~~**(5)** Solicitantul prevăzut la alin. (1) finanțează în integralitate instalația de racordare aferentă unui SD nou, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d³) din Lege.~~

(5) Solicitantul prevăzut la alin. (1) finanțează în integralitate instalația de racordare aferentă unui SD nou, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d³) din Lege, respectiv:

a) proiectarea instalației de racordare;

b) verificarea tehnică a proiectului aferent instalației de racordare;

c) execuția instalației de racordare;

d) urmărirea execuției, recepția și punerea în funcțiune a instalației de racordare.

*▶(la data 13-Dec-2022 Art. 10, alin. (5) din capitolul I, secțiunea 4 modificat de Art. I, punctul 12. din **Ordinul 136/2022**)*

~~**(6)** Instalația de racordare rezultată în urma finanțării prevăzute la alin. (5) intră în patrimoniul OSD la data punerii în funcțiune a acesteia, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d³) din Lege.~~

(6) Instalația de racordare rezultată în urma finanțării prevăzute la alin. (5) nu intră în patrimoniul OSD, ci se cedează OSD spre exploatare, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d³) din Lege.

*▶(la data 13-Dec-2022 Art. 10, alin. (6) din capitolul I, secțiunea 4 modificat de Art. I, punctul 12. din **Ordinul 136/2022**)*

(7) Proiectele de investiții publice de interes zonal ori regional destinate înființării unui SD nou sau modernizării sau dezvoltării unui SD, precum și cele destinate extinderii rețelelor de distribuție inteligentă a gazelor naturale necesare racordării clienților finali casnici și noncasnici, finanțate de către unitatea administrativ-teritorială și/sau asocierea acesteia sau de asociația de dezvoltare intercomunitară, pot cuprinde, de la caz la caz, următoarele: conducta de distribuție nou-proiectată, extinderea și/sau redimensionarea

obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD și/sau instalațiile de racordare aferente locurilor de consum.

(8) În situația în care proiectele de investiții publice, prevăzute la alin. (7), cuprind doar extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, racordarea la SD se realizează în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Art. 11

(1) În vederea racordării la SD existent a unei magistrale directe sau a unui ansamblu rezidențial, solicitantul depune o cerere de racordare la SD, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. a).

~~**(2)** Pentru realizarea racordării la SD existent a unei magistralei directe sau a unui ansamblu rezidențial, OSD, în baza LOSD, efectuează activitățile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) i), l), n) și o).~~

(2) Pentru realizarea racordării la SD existent a unei magistrale directe sau a unui ansamblu rezidențial, OSD, în baza LOSD, efectuează activitățile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) i), n) și o).

*(la data 13-Dec-2022 Art. 11, alin. (2) din capitolul I, secțiunea 4 modificat de Art. I, punctul 13. din **Ordinul 136/2022**)*

~~**(3)** În vederea proiectării și executării instalației de racordare, solicitantul prevăzut la alin. (1) își selectează OEP și/sau OEE.~~

(3) În vederea proiectării, verificării tehnice a proiectului și/sau executării instalației de racordare, solicitantul prevăzut la alin. (1) își selectează OEP, VP și/sau OEE.

*(la data 13-Dec-2022 Art. 11, alin. (3) din capitolul I, secțiunea 4 modificat de Art. I, punctul 13. din **Ordinul 136/2022**)*

~~**(4)** În situația prevăzută la alin. (3) sunt aplicabile prevederile art. 6 alin. (5) - (7).~~

(4) În situația prevăzută la alin. (3) sunt aplicabile prevederile art. 6 alin. (5) - (7) și ale art. 6¹.

*(la data 13-Dec-2022 Art. 11, alin. (4) din capitolul I, secțiunea 4 modificat de Art. I, punctul 13. din **Ordinul 136/2022**)*

~~**(5)** Solicitantul prevăzut la alin. (1) finanțează în integralitate instalația de racordare aferentă magistralei directe sau ansamblului rezidențial, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d³) din Lege.~~

(5) Solicitantul prevăzut la alin. (1) finanțează în integralitate instalația de racordare aferentă magistralei directe sau ansamblului rezidențial, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d³) din Lege, respectiv:

a) proiectarea instalației de racordare;

b) verificarea tehnică a proiectului aferent instalației de racordare;

c) execuția instalației de racordare;

d) urmărirea execuției, recepția și punerea în funcțiune a instalației de racordare.

*(la data 13-Dec-2022 Art. 11, alin. (5) din capitolul I, secțiunea 4 modificat de Art. I, punctul 13. din **Ordinul 136/2022**)*

~~**(6)** Instalația de racordare rezultată în urma finanțării prevăzute la alin. (5) intră în patrimoniul OSD la data punerii în funcțiune a acesteia, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d³) din Lege.~~

(6) Instalația de racordare rezultată în urma finanțării prevăzute la alin. (5) nu intră în patrimoniul OSD, ci se cedează OSD spre exploatare, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d³) din Lege.

*(la data 13-Dec-2022 Art. 11, alin. (6) din capitolul I, secțiunea 4 modificat de Art. I, punctul 13. din **Ordinul 136/2022**)*

Art. 12

(1) În situația în care în urma analizării cererii de racordare la SD, OSD constată faptul că în zona solicitată a locului de consum capacitatea tehnică a obiectivului/sistemului de distribuție a gazelor naturale este insuficientă sau nu

există obiective/sisteme din sectorul gazelor naturale, acesta nu poate refuza solicitările de racordare la SD, în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Lege.

~~(2) Pentru realizarea racordării la SD a locului de consum prevăzut la alin. (1) este necesară efectuarea lucrărilor de extindere și/sau redimensionare a obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD.~~

☐ **(2)** Pentru realizarea racordării la SD a locului de consum prevăzut la alin. (1) este necesară efectuarea lucrărilor de extindere și/sau redimensionare a obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, care constă în:

a) proiectarea extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD;

b) verificarea tehnică a proiectului aferent extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD;

c) execuția extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD;

d) urmărirea execuției, recepția și punerea în funcțiune a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD.

*(la data 13-Dec-2022 Art. 12, alin. (2) din capitolul I, secțiunea 4 modificat de Art. I, punctul 14. din **Ordinul 136/2022**)*

☐ **(3)** În situația prevăzută la alin. (2), OSD are obligația:

a) să suporte finanțarea acesteia, în totalitate, în situația în care realizarea lucrărilor este prevăzută ca obligație prin contractul de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale;

b) să asigure finanțarea și realizarea lucrărilor în cadrul zonei concesionate, în limitele planurilor anuale de investiții și în condiții de eficiență economică, în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Lege.

(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3) lit. b), solicitantul poate asigura finanțarea extinderii și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD.

~~☐ **(5)** În vederea proiectării și executării extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, solicitantul prevăzut la alin. (4) poate alege una dintre următoarele variante:~~

~~**a)** acestea să fie realizate de către OSD; selecția OEP și OEE se realizează de către OSD, care are obligația să asigure transparent și nediscriminatoriu, în regim concurențial, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziție publică, participarea tuturor OEP și/sau OEE autorizați ANRE pentru respectivele lucrări, conform prevederilor art. 151 alin. (1¹) din Lege;~~

~~**b)** acestea să fie realizate de către OEP și/sau OEE, selectați/selectat de solicitant;~~

~~**c)** acestea să fie realizate de către OSD; selecția OEP și OEE se realizează de către solicitant.~~

☐ **(5)** În vederea proiectării, verificării tehnice a proiectului și/sau executării extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, solicitantul prevăzut la alin. (4) poate alege una din următoarele variante:

a) acestea să fie realizate de către OSD; selecția OEP și/sau OEE se realizează de către OSD, care are obligația să asigure transparent și nediscriminatoriu, în regim concurențial, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziție

publică, participarea tuturor OEP și/sau OEE autorizați ANRE pentru respectivele lucrări, conform prevederilor art. 151 alin. (1¹) din Lege;

b) acestea să fie realizate de către OEP, VP și/sau OEE, selectați de solicitant;

c) acestea să fie realizate de către OSD; selecția OEP, VP și/sau OEE se realizează de către solicitant.

▶(la data 13-Dec-2022 Art. 12, alin. (5) din capitolul I, secțiunea 4 modificat de Art. I, punctul 14. din [Ordinul 136/2022](#))

☐**(6)** Între OSD și:

a) OEP și/sau OEE selectați/selectat de OSD, situație prevăzută la alin. (5) lit. a), se încheie contracte de prestări servicii, ale căror clauze contractuale sunt coroborate cu dispozițiile prezentului regulament și ale contractului de cofinanțare, precum și convenția/convenții tehnică/tehnice ale cărei/căror clauze minime obligatorii sunt prevăzute în anexa nr. 5;

b) OEP și/sau OEE selectați/selectat de solicitant, în baza solicitării de selectare, situație prevăzută la alin. (5) lit. c), se încheie contracte de prestări servicii, ale căror clauze contractuale sunt coroborate cu dispozițiile prezentului regulament și ale contractului de cofinanțare, precum și convenția/convenții tehnică/tehnice ale cărei/căror clauze minime obligatorii sunt prevăzute în anexa nr. 5.

☐**(7)** În situația prevăzută la alin. (5) lit. b) se încheie următoarele:

a) între solicitant și OEP și/sau OEE, selectați de acesta, se încheie contracte de prestări servicii ale căror clauze contractuale se stabilesc de comun acord între părți și sunt coroborate cu dispozițiile prezentului regulament; principalele obligații ale OEP și ale OEE cu privire la proiectarea și/sau executarea extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD sunt prevăzute la art. 46; valoarea contractului de prestări servicii este valoarea negociată între solicitant și OEP și/sau OEE, prevăzută în solicitarea de selectare transmisă către OSD;

b) între OSD și OEP și/sau OEE selectați de solicitant se încheie convenția/convenții tehnică/tehnice ale cărei/căror clauze minime obligatorii sunt prevăzute în anexa nr. 5.

(8) OSD aduce la cunoștința solicitantului informațiile prevăzute la alin. (3) și (4) anterior transmiterii ofertei contractului de cofinanțare.

☐**Art. 13**

(1) Proiectarea și executarea extinderii și/sau a redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD se efectuează conform prevederilor art. 25 alin. (2) pct. (ii) lit. a) din Condițiile-cadru de valabilitate a licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. [84/2014](#), cu modificările și completările ulterioare.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în situația prevăzută la art. 12 alin. (4), pentru proiectarea și/sau executarea extinderii și/sau a redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, solicitantul poate alege orice OEP și/sau OEE din lista prevăzută pe pagina de internet a ANRE - www.anre.ro sau de pe pagina de internet a OSD.

☐**Art. 14**

(1) Condițiile de eficiență economică prevăzute la art. 12 alin. (3) lit. b) se referă la determinarea de către OSD a eficienței investiției, în conformitate cu prevederile Modelului de calcul al eficienței investițiilor în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2.288/2020, publicată pe pagina de internet a ANRE, în termenul precizat la art. 23 alin. (1).

▣(2) Condițiile de eficiență economică prevăzute la alin. (1) pot dispune că lucrările prevăzute la art. 12 alin. (3) lit. b) sunt o investiție:

a) economic justificată pentru OSD;

b) economic nejustificată pentru OSD.

▣(3) Finanțarea proiectării și executării lucrărilor prevăzute la art. 12 alin. (3) lit. b) se poate realiza astfel:

a) finanțarea este suportată de OSD, în situația în care investiția este justificată economic pentru OSD;

b) finanțarea este suportată de solicitant, în cotă-parte sau în totalitate, în situația în care investiția nu este justificată economic pentru OSD, urmând ca OSD să îi returneze solicitantului suma finanțată de acesta, în condiții de eficiență, respectiv cota-parte din investiție ce îi revine OSD, conform prevederilor art. 151 alin. (1²) din Lege.

(4) În situația în care lucrările prevăzute la art. 12 alin. (2) nu sunt o investiție justificată economic pentru OSD, astfel cum este prevăzut la alin. (2) lit. b), între OSD și solicitant se încheie un contract de cofinanțare ale cărui clauze contractuale se stabilesc de comun acord între părți și sunt coroborate cu prevederile legale aplicabile sectorului gazelor naturale.

(5) Activele rezultate în urma finanțării prevăzute la alin. (3) lit. b) intră în proprietatea OSD la data punerii în funcțiune a acestora, în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1²) din Lege.

▣(6) Returnarea sumei finanțate prevăzute la alin. (3) lit. b) se realizează de către OSD:

a) în tranșe anuale egale, într-un interval de 5 ani de la data punerii în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale aferente locului de consum al solicitantului;

b) în integralitate, în limita cotei-părți din investiție justificată economic pentru OSD, în maximum 30 de zile de la data punerii în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale aferente locului de consum al solicitantului.

(7) În situația în care lucrările prevăzute la art. 12 alin. (3) lit. a) sunt o investiție economică justificată pentru OSD, astfel cum este prevăzut la alin. (2) lit. a), OSD informează solicitantul cu privire la acest fapt.

▣Art. 15

În situația în care redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD implică, din punct de vedere tehnic, și creșterea regimului de presiune a gazelor naturale în obiectivele exploatate de OSD, aceasta se realizează de OSD prin personalul propriu.

▣SECȚIUNEA 5: Cererea de racordare la SD, emiterea ATR

▣Art. 16

(1) Cererea de racordare la SD, care se depune la OSD, este însoțită de documentele justificative și de dovada achitării, în integralitate, a tarifului de analiză a cererii de racordare la SD.

(2) Documentele justificative prevăzute la alin. (1) sunt detaliate în modelul cererii de racordare la SD din anexa nr. 1.

▣(3) Solicitantul transmite la OSD cererea de racordare la SD prin una dintre următoarele modalități:

a) la un birou specializat de informare și relații cu publicul, prevăzut cu registratură la nivelul fiecărei unități organizatorice aparținând OSD;

b) prin intermediul serviciilor poștale sau de date, respectiv fax, poștă electronică;

c) prin intermediul secțiunii de pe pagina de internet a OSD dedicată preluării online a solicitărilor/portalul OSD.

(4) Documentele care se transmit prin poștă electronică sau portalul OSD se pot certifica cu semnătura electronică a solicitantului.

Art. 17

(1) Pentru înființarea unui SD nou sau pentru dezvoltarea unui SD în localitățile care au fost incluse în actele adiționale la contractele de concesiune încheiate conform art. 104 alin. (6) din Lege, este necesară elaborarea de către un OEP a unui studiu de fezabilitate, având în vedere prevederile art. 3 alin. (2) lit. b) din Cadrul general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, conținutul-cadru al caietului de sarcini, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. **209/2019**.

(2) Studiul prevăzut la alin. (1) se elaborează în baza unui ATP, emis de OSD.

(3) Solicitantul cererii de racordare la SD, pentru situația prevăzută la alin. (1), poate fi o persoană fizică sau juridică.

(4) ATP prevăzut la alin. (2) conține cel puțin următoarele informații preliminare cu privire la realizarea lucrărilor necesare racordării:

a) denumirea localității/satului aparținătoare/aparținător comunei/orașului/municipiului, județul, în cadrul căreia/căruia urmează să fie înființat SD;

b) scopul emiterii de către OSD a ATP;

c) soluția tehnică de racordare la SD impune realizarea următoarelor obiective ale SD, respectiv:

(i) extinderea conductei de distribuție a gazelor naturale existente în localitatea/satul aparținătoare/aparținător comunei/orașului/municipiului, județul, pe strada, tip material, diametrul inch/mm, regim de presiune bar (Pa) cu conducta de distribuție pozată pe strada, tipul materialului, diametrul inch/mm, regimul de presiune a gazelor naturale bar (Pa); și/sau

(ii) redimensionarea conductei de distribuție a gazelor naturale existente în localitatea/satul aparținătoare/aparținător comunei/orașului/municipiului, județul, pe strada, tipul materialului, regim de presiune al gazelor naturale existent bar (Pa) la regim de presiune propus bar (Pa), de la diametrul existent inch/mm la diametrul propus inch/mm;

(iii) racordul de gaze naturale existent/nou (tip material), diametrul inch/mm, lungimea m, debitul de gaze naturale m³/h, racordat în conducta de distribuție a gazelor naturale ce funcționează în regim de presiune bar (Pa), tipul materialului, diametrul inch/mm, pozată/montată subteran/suprateran pe strada;

(iv) stație de reglare-măsurare/stație de reglare/stație de măsurare/post de reglare-măsurare/post de reglare/post de măsurare existent(ă)/nou(ă):

1. debitul de gaze naturale: (m³/h);

2. tipul regulatorului:

3. tipul contorului: (dotat cu dispozitiv de corecție sau nu);

4. montarea racordului de gaze naturale în domeniul public/privat

5. regimurile presiunii de livrare a gazelor naturale în amonte și în aval de stația de reglare-măsurare/stația de reglare/stația de măsurare/postul de reglare-măsurare/postul de reglare/postul de măsurare este de bar (Pa) în amonte și bar (Pa) în aval;

d) debitul solicitat de gaze naturale: m³/h.

(5) ATP nu ține loc de ATR.

Art. 18

(1) Tariful de analiză a cererii de racordare la SD, prevăzut la art. 16 alin. (1), se calculează de OSD, în baza prevederilor legale aplicabile sectorului gazelor naturale, și este achitat în integralitate de solicitant.

(2) Pentru informarea solicitanților, OSD are obligația să publice pe pagina proprie de internet tariful de analiză a cererii de racordare la SD.

(3) Plata tarifului de analiză a cererii de racordare la SD se efectuează de către solicitant în una dintre următoarele forme de plată, respectiv: prin virament bancar în contul OSD, plată online, alte forme de plată puse la dispoziție de OSD.

Art. 19

(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea cererii de racordare, OSD evaluează și analizează cererea de racordare la SD, verificând conținutul acesteia, dovada de plată și documentele justificative ce o însoțesc.

(2) În cazul în care se constată că cererea de racordare la SD nu este completată corect și/sau în situația în care documentele justificative care o însoțesc nu sunt complete, OSD notifică solicitantul, în termenul prevăzut la alin. (1), prin modalitatea precizată de acesta în cererea de racordare la SD la secțiunea 1 pct. 8 din anexa nr. 1, cu privire la datele și documentele lipsă și/sau care trebuie completate sau refăcute, precum și cu furnizarea tuturor informațiilor necesare în acest scop.

(3) Notificarea prevăzută la alin. (2) conține inclusiv precizarea potrivit căreia, în cazul în care solicitantul nu completează cererea de racordare și/sau documentele justificative care o însoțesc în termen de cel mult 30 de zile de la primirea acesteia, cererea de racordare la SD se clasează din motivul "Documentație incompletă", fără restituirea tarifului de analiză a cererii de racordare la SD.

(4) Prevederile alin. (3) nu aduc atingere dreptului solicitantului de a depune la OSD o nouă cerere de racordare la SD pentru același loc de consum sau pentru unul nou, însoțită de dovada achitării unui nou tarif de analiză a cererii de racordare la SD.

Art. 20

(1) Solicitantul poate renunța la cererea de racordare la SD în orice moment până la emiterea ATR/notificării pentru separarea dintr-o instalație de utilizare comună existentă/ATP, pe baza unei cereri scrise, fără ca tariful de analiză a cererii de racordare la SD să fie restituit.

(2) În situația în care solicitantul renunță la cererea de racordare la SD după semnarea contractului de racordare și, implicit, solicită încetarea contractului de racordare, OSD are dreptul de a solicita și primi din partea solicitantului contravaloarea activităților prestate de acesta după momentul semnării contractului.

Art. 21

Ca răspuns la cererea de racordare la SD, în situația în care aceasta este corectă și completă, OSD:

a) emite ATR sau ATP, în termen de maximum 30 de zile de la primirea cererii de racordare la SD;

b) emite notificarea pentru separarea dintr-o instalație de utilizare comună existentă, în termen de maximum 15 zile de la primirea cererii de racordare la SD.

Art. 22

(1) OSD este obligat să gestioneze lucrările necesare realizării racordării la SD și pe cele necesare realizării instalației de racordare în ordinea primirii, înregistrării și prelucrării cererilor de racordare la SD pe parcursul anului calendaristic, cu

luarea în considerare a prevederilor aplicabile investițiilor din sectorul gazelor naturale, aprobate de ANRE.

(2) Prin ATR, OSD comunică solicitantului posibilitatea de finanțare a lucrărilor conform prevederilor prezentului regulament.

▣ **CAPITOLUL II: Realizarea racordării la SD**

▣ **SECȚIUNEA 1: Stabilirea soluției tehnice de racordare la SD**

▣ **Art. 23**

(1) În termen de maximum 30 de zile de la data primirii cererii de racordare la SD și a documentelor care o însoțesc, corecte și complete, OSD stabilește soluția tehnică de racordare la SD.

▣ **(2)** La stabilirea soluției prevăzute la alin. (1), OSD are în vedere cel puțin următoarele aspecte:

a) limitele capacităților tehnice de distribuție a gazelor naturale și ale regimurilor tehnologice, necesitatea menținerii calității serviciului de distribuție a gazelor naturale pentru utilizatorii SD, precum și condițiile de siguranță, eficiență economică și de protecție a mediului, în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. a) din Lege;

b) prevederile Normelor tehnice;

c) posibilitatea de racordare a mai multor solicitanți prin intermediul obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD; în situația în care OSD primește într-un interval de 15 zile de la data înregistrării primei cereri de racordare la SD pe o anumită stradă două sau mai multe cereri de racordare la SD pentru locuri de consum situate pe aceeași stradă, care permit conectarea la SD, acestea sunt analizate de OSD la pachet.

▣ **(3)** Soluția tehnică de racordare la SD poate privi, de la caz la caz, următoarele:

a) extinderea SD, respectiv extinderea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD;

b) redimensionarea obiectivelor SD, respectiv redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD;

c) racordarea la SD;

d) instalația de racordare existentă, necesară separării dintr-o instalație de utilizare comună existentă.

~~**(4)** În situația în care solicitantul, viitor client final casnic sau noncasnic, alege aceiași/același OEP și/sau OEE pentru realizarea lucrărilor de extindere și/sau redimensionare a obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, precum și pentru realizarea instalației de racordare aferente locului de consum al solicitantului, proiectul pentru autorizarea executării/proiectul tehnic poate conține ambele lucrări.~~

(4) În situația în care solicitantul, viitorul client final casnic sau noncasnic, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială sau instituția publică, alege aceiași/același OEP și/sau OEE pentru realizarea lucrărilor de extindere și/sau redimensionare a obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, precum și pentru realizarea instalației de racordare aferentă locului de consum al solicitantului, proiectul pentru autorizarea executării/proiectul tehnic poate conține ambele lucrări.

▶ (la data 13-Dec-2022 Art. 23, alin. (4) din capitolul II, secțiunea 1 modificat de Art. I, punctul 15. din [**Ordinul 136/2022**](#))

▣ **(5)** Amplasarea instalației de racordare se stabilește de OSD cu luarea în considerare a:

a) prevederilor art. 138 alin. (1) lit. a) din Lege, cu privire la condițiile de siguranță, eficiență economică și de protecție a mediului;

b) prevederilor Normelor tehnice;

c) punctului de vedere al solicitantului, exprimat prin cererea de racordare la SD.

(6) În situația prevăzută la art. 2 alin. (3) lit. a) pct. (iii), soluția tehnică de racordare la SD privește doar racordarea la conducta nou-proiectată de distribuție a gazelor naturale, în vederea extinderii și/sau redimensionării sistemului de distribuție a gazelor naturale.

~~**(7)** O nouă extindere a SD, în situația prevăzută la alin. (6), se ia în considerare numai după ce conducta nou-proiectată de distribuție este recepționată și pusă în funcțiune.~~

(7) O nouă extindere a SD, în situația prevăzută la alin. (6), se ia în considerare numai după ce conducta nou-proiectată de distribuție este recepționată și pusă în funcțiune; în această situație OSD notifică solicitantul în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de racordare la SD, cu privire la următoarele aspecte:

a) soluția tehnică de racordare la SD, aferentă locului de consum al solicitantului, presupune extinderea SD cu o nouă conductă de distribuție, care urmează să fie cuplată într-o conductă nou-proiectată de distribuție ce nu este pusă în funcțiune la data depunerii cererii de racordare la SD;

b) etapele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e)-o) se parcurg de la data punerii în funcțiune a conducerii nou-proiectate de distribuție.

(la data 13-Dec-2022 Art. 23, alin. (7) din capitolul II, secțiunea 1 modificat de Art. I, punctul 15. din [Ordinul 136/2022](#))

Art. 24

(1) În situația în care soluția tehnică de racordare la SD impune racordarea la o conductă de distribuție a gazelor naturale sau la un alt SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, bun proprietate certă a terților, solicitantul este obligat să depună la OSD, odată cu cererea de racordare la SD, unul dintre documentele prevăzute la art. 108 alin. (2) lit. a¹) din Lege.

(2) În vederea respectării prevederilor art. 108 alin. (2) lit. a¹) din Lege și în scopul protejării intereselor acestora, OSD poate dezvălui:

a) la cererea solicitantului, informații cu privire la identitatea și datele de contact ale terților care dețin în proprietate sau au finanțat conducta de distribuție a gazelor naturale și/sau o/un altă/alt SRM/SR/SM/PRM/PR/PM la care urmează să se realizeze racordarea la SD;

b) la cererea terțului, care deține în proprietate sau a finanțat conducta de distribuție a gazelor naturale și/sau o/un altă/alt SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, informații cu privire la identitatea și/sau datele de contact ale solicitanților care s-au racordat la aceste obiective din sectorul gazelor naturale.

Art. 25

Racordarea la SD a locurilor de consum din cadrul ansamblurilor rezidențiale se realizează prin intermediul obiectivelor din sectorul gazelor naturale, nu prin intermediul instalațiilor de utilizare a gazelor naturale.

Art. 26

~~Echipamentul de reglare a presiunii și/sau de măsurare a gazelor naturale, inclusiv firida, aferent(e) locului de consum al solicitantului, client final casnic sau noncasnic, se achiziționează și se montează de OSD.~~

Art. 26

(1) Echipamentul de reglare a presiunii și/sau de măsurare a gazelor naturale, inclusiv firida, aferent(e) locului de consum al solicitantului, viitorul client final casnic sau noncasnic, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală,

întreprinderea familială sau instituția publică, se achiziționează și se montează de OSD, după caz.

(2) Costurile privind achiziția și montarea echipamentului de reglare a presiunii gazelor naturale și a firidei, aferente locului de consum, prevăzute la alin. (1), se regăsesc în tariful de racordare.

(3) Costul privind achiziția echipamentului de măsurare a gazelor naturale, aferent locului de consum, prevăzut la alin. (1), este suportat de OSD și nu se regăsește în tariful de racordare.

(4) Montarea echipamentului de reglare a presiunii gazelor naturale și a firidei la locul de consum se realizează, după caz, de OSD sau de OEE selectat de OSD/solicitant, fapt consemnat în procesul-verbal de recepție, conform prevederilor anexei nr. 9 la Normele tehnice; în situația în care OEE montează echipamentul de reglare a presiunii gazelor naturale și firida, aceasta se realizează cu respectarea prevederilor art. 158 alin. (1) din Lege.

(5) OSD predă echipamentul de reglare a presiunii gazelor naturale și firida, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la momentul solicitării acestora de OEE, ulterior încheierii procesului-verbal de punere în funcțiune a racordului.

(6) Costul privind montarea echipamentului de măsurare a gazelor naturale, aferent locului de consum, prevăzut la alin. (1), este suportat de solicitant, prin tariful de punere în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale, practicat de OSD, conform prevederilor Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru activitățile conexe celei de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 140/2015, cu modificările ulterioare.

(la data 13-Dec-2022 Art. 26 din capitolul II, secțiunea 1 modificat de Art. I, punctul 16. din Ordinul 136/2022)

SECTIUNEA 2: Avizul tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale

Art. 27

În baza soluției tehnice de racordare la SD, prevăzută la art. 23 alin. (1), OSD elaborează și emite unul dintre următoarele documente:

a) ATR, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2, care cuprinde, în principal, condițiile tehnice de racordare la SD, respectiv informații tehnice cu privire la:

(i) extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, precum și la instalația de racordare; sau

(ii) instalația de racordare;

b) notificarea pentru separarea dintr-o instalație de utilizare comună existentă, întocmită conform prevederilor art. 28 alin. (2), care cuprinde informații tehnice cu privire la instalația de racordare existentă;

c) ATP, întocmit conform prevederilor art. 17 alin. (4), care cuprinde informații tehnice preliminare cu privire la racordarea la SD, și în baza căruia se elaborează studiul de fezabilitate necesar înființării unui SD nou sau dezvoltării unui SD în localitățile care au fost incluse în actele adiționale la contractele de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, încheiate conform art. 104 alin. (6) din Lege.

Art. 28

(1) Pentru separarea dintr-o instalație de utilizare comună existentă de gaze naturale, în vederea măsurării individuale a gazelor naturale, OSD emite:

a) ATR, în situația în care debitul solicitat de gaze naturale implică redimensionarea instalației de racordare, respectiv a racordului și/sau a unei/unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM și/sau, după caz, a obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale în care este realizată racordarea la SD;

b) notificarea pentru separarea dintr-o instalație de utilizare comună existentă, în situația în care debitul solicitat de gaze naturale nu implică redimensionarea instalației de racordare și/sau, după caz, a obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale în care este realizată racordarea la SD.

☐ **(2)** Prin notificarea pentru separarea dintr-o instalație de utilizare comună existentă, prevăzută la alin. (1) lit. b), OSD pune la dispoziție solicitantului următoarele informații tehnice:

a) lungimea, diametrul, capacitatea tehnică și regimul de presiune al gazelor naturale aferente racordului existent care deservește locul de consum și în care se regăsește instalația de utilizare comună a gazelor naturale;

b) punctul de delimitare dintre racord și instalația de utilizare comună existentă;

c) date cu privire la aparatul/echipamentul de măsurare a gazelor naturale, respectiv: tipul contorului care urmează să fie montat la viitorul loc de consum, inclusiv căderea de presiune pe acesta, precum și dotarea/nedotarea acestuia cu un dispozitiv de corecție;

d) presiunea gazelor naturale din aval de echipamentul de reglare a presiunii;

e) debitul aprobat de gaze naturale, în conformitate cu prevederile art. 306 din Normele tehnice.

(3) Notificarea pentru separarea dintr-o instalație de utilizare comună existentă, prevăzută la alin. (2), stă la baza întocmirii documentației tehnice/proiectului tehnic necesare/necesar execuției instalației de utilizare comune/individuale a gazelor naturale aferente locului de consum.

☐ **Art. 29**

(1) OSD nu emite un nou ATR în situația reamplasării, înlocuirii sau suplimentării debitelor aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, cu sau fără modificarea traseului instalației de utilizare a gazelor naturale, în condițiile respectării debitului de gaze naturale aprobat în ATR sau în alte documente emise de OSD, în conformitate cu prevederile legale aplicabile la momentul emiterii acestora, în baza cărora a fost dimensionată instalația de racordare.

(2) În situația în care nu mai există ATR sau alte documente, prevăzut/prevăzute la alin. (1), OSD emite ATR pentru racordul în care se solicită suplimentarea debitelor aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, cu sau fără modificarea traseului instalației de utilizare a gazelor naturale.

☐ **Art. 30**

(1) ATR se întocmește în două exemplare, dintre care unul se păstrează în arhiva OSD în format fizic și electronic, pe toată durata de funcționare a racordului sau până la emiterea unui nou ATR pentru același racord, iar celălalt se transmite solicitantului cu adresă de înaintare, la adresa de corespondență indicată în cererea de racordare la SD.

☐ **(2)** În funcție de lucrările necesare a fi realizate pentru racordarea la SD a obiectivelor prevăzute art. 2 alin. (4) lit. a) și b), ATR este însoțit, în principal, de următoarele documente, respectiv:

☐ **a)** în situația în care soluția tehnică de racordare la SD prevede realizarea unei extinderi și/sau redimensionări a obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesare/necesare realizării racordării la SD și a unei instalații de racordare, ATR este însoțit, în principal, de:

(i) schița cu soluția tehnică de racordare la SD, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

(ii) oferta de contract de racordare la SD;
(iii) oferta de contract de cofinanțare;
(iv) solicitarea de selectare, prevăzută la art. 6 alin. (6);
▣ **b)** în situația în care soluția tehnică de racordare la SD prevede realizarea unei instalații de racordare, ATR este însoțit, în principal, de:

(i) schița cu soluția tehnică de racordare la SD;
(ii) oferta de contract de racordare la SD;
(iii) solicitarea de selectare, prevăzută la art. 6 alin. (6).

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) se transmit de OSD solicitantului prin modalitatea precizată în cererea de racordare la SD la secțiunea 1 pct. 7 din anexa nr. 1, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data emiterii ATR.

▣ **(4)** ATR emis de OSD stă la baza întocmirii:

a) proiectului pentru autorizarea executării/proiectului tehnic aferent execuției extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție gazelor necesar/necesare realizării racordării la SD;

b) proiectului pentru autorizarea executării/proiectului tehnic necesar execuției instalației de racordare;

c) documentației tehnice/proiectului tehnic necesare/necesar execuției instalației de utilizare a gazelor naturale aferente locului de consum al solicitantului.

(5) Prin emiterea ATR, OSD se angajează să recepționeze și să pună în funcțiune extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD și/sau instalația de racordare, în termenele aferente acestor activități, prevăzute la art. 37 alin. (1) și (2).

▣ **(6)** În situația în care solicitantul a bifat în cererea de racordare la SD că răspunsul la aceasta se ridică personal sau de mandatar de la sediul OSD, se parcurg următoarele etape:

▣ **a)** OSD comunică solicitantului, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data emiterii ATR, prin telefon, sms sau e-mail, faptul că:

(i) au fost emise ATR și documentele însoțitoare;
(ii) termenul, prevăzut la lit. b), în care ATR și documentele însoțitoare, precizate la pct. (i), trebuie ridicate de la sediul OSD;
(iii) clasarea cererii de racordare la SD în situația neridicării ATR și a documentelor însoțitoare, în termenul prevăzut la lit. b);

b) solicitantul are obligația să ridice documentele prevăzute la lit. a) în termen de maximum 5 zile de la data comunicării OSD.

(7) În situația în care solicitantul nu ridică documentele în termenul prevăzut la alin. (6) lit. b), OSD clasează cererea de racordare la SD.

▣ **Art. 31**

(1) ATR este valabil pe toată durata de funcționare a racordului sau până la emiterea unui nou ATR pentru același racord.

▣ **(2)** Valabilitatea ATR încetează în următoarele situații:

a) la emiterea unui nou ATR pentru același racord;

b) la cererea CF în urma depunerii unei solicitări pentru dezafectarea instalației de racordare;

c) la încetarea valabilității aprobărilor legale în baza cărora a fost emis ATR pentru orice temei, dispusă de instanțele de contencios administrativ prin hotărâre judecătorească definitivă;

d) la clasarea cererii de racordare la SD;

e) la emiterea unui refuz de racordare la SD;

f) la rezilierea contractului de racordare la SD.

▣ **Art. 32**

(1) În situația în care după emiterea ATR se impune schimbarea soluției tehnice de racordare la SD, ca urmare a unor modificări de natură tehnică la nivelul SD sau a restricțiilor și/sau condiționărilor din avizele/autorizațiile emise ulterior de către organismele abilitate/autoritățile competente, OSD are obligația să stabilească o nouă soluție tehnică de racordare la SD, cu informarea solicitantului cu privire la actualizarea gratuită a ATR și a schiței cu soluția tehnică de racordare la SD.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), actualizarea ATR se face în termen de maximum 10 zile de la data constatării necesității schimbării soluției tehnice de racordare la SD.

(3) Prevederile alin. (1) se aplică numai în situația în care nu au fost începute lucrările de execuție a instalației de racordare și/sau a obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, după caz.

Art. 33

(1) În situația în care, după încheierea contractului de racordare la SD și, după caz, a contractului de cofinanțare, au survenit modificări ale datelor de natură administrativă ale solicitantului, acesta are obligația de a notifica OSD în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la înregistrarea acestora.

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) este însoțită de documente justificative, care se depun în copie.

(3) În categoria de modificări ale datelor de natură administrativă ale solicitantului, prevăzute la alin. (1), se regăsesc:

a) schimbarea datelor de identificare ale solicitantului;

b) schimbarea solicitantului, în urma preluării locului de consum prin cumpărare, concesiune, închiriere sau de către succesorii în drepturi.

(4) În situația prevăzută la alin. (1), OSD are obligația de a transmite solicitantului, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării, la adresa de corespondență indicată de solicitant, propunerea de act adițional la contractul de racordare și, după caz, propunerea de act adițional la contractul de cofinanțare.

(5) Solicitantul răspunde pentru ducerea la îndeplinire a obligațiilor asumate în contractul de racordare și/sau contractul de cofinanțare în situația:

a) nerespectării de către solicitant a obligației prevăzute la alin. (1);

b) în care solicitantul nu returnează semnate actul adițional la contractul de racordare și/sau actul adițional la contractul de cofinanțare, în termen de maximum 5 zile de la primirea acestora.

Art. 34

(1) În cazul deteriorării sau pierderii ATR de către solicitant, acesta se poate adresa OSD cu o cerere în vederea emiterii unui duplicat.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), OSD are obligația de a transmite duplicatul solicitantului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, la adresa de corespondență indicată în cerere.

(3) Documentul prevăzut la alin. (2) se transmite solicitantului cu titlu gratuit.

SECȚIUNEA 3: Proiectarea, execuția și punerea în funcțiune a obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, respectiv a instalației de racordare

Art. 35

▣(1) OEP selectat de solicitant sau de OSD pentru lucrările necesare realizării racordării la SD și/sau pentru instalația de racordare are, în principal, următoarele obligații:

a) să asigure întocmirea documentației tehnice complete în vederea depunerii și obținerii certificatului de urbanism, în termen de maximum 10 zile de la încheierea convenției tehnice;

b) să asigure întocmirea documentației tehnice complete în vederea depunerii și obținerii acordului/autorizației administratorului drumului pentru instalația de racordare montată în domeniul public, în termen de maximum 20 de zile de la încheierea convenției tehnice;

c) să asigure întocmirea documentației tehnice complete în vederea depunerii și obținerii avizelor și/sau a acordurilor/autorizațiilor emise de organismele abilitate/autoritățile competente, în termen de maximum 10 zile de la obținerea certificatului de urbanism sau a acordului/autorizației administratorului drumului;

~~**d)** să elaboreze proiectul/proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor și să îl/să le depună la OSD, în vederea verificării proiectului, conform prevederilor art. 160 alin. (1) din Lege, în termen de maximum 30 de zile de la data obținerii ultimului/ultimei aviz/acord/autorizații;~~

d) să elaboreze proiectul/proiectele tehnic/tehnice sau proiectul/proiectele pentru autorizarea executării lucrării/lucrărilor și să îl/să le depună la VP, în vederea verificării tehnice a proiectului, conform prevederilor art. 160 alin. (1) din Lege, în termen de maximum 30 de zile de la data obținerii ultimului/ultimei aviz/acord/autorizații;

▶(la data 13-Dec-2022 Art. 35, alin. (1), litera D. din capitolul II, secțiunea 3 modificat de Art. I, punctul 17. din [Ordinul 136/2022](#))

e) să depună proiectul/proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor, însoțit/însoțite de referatul/referatele de verificare, în vederea obținerii autorizației de construire pentru instalația de racordare și/sau extinderea/redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, în termen de maximum 5 zile de la data preluării acestuia/acestora de la OSD;

~~**f)** să depună la OSD documentele aferente execuției instalației de racordare și/sau a extinderii/redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, în termen de maximum 5 zile de la data obținerii autorizației de construire.~~

f) să depună la OSD documentele aferente execuției instalației de racordare și/sau a extinderii/redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, respectiv proiectul/proiectele tehnic/tehnice sau proiectul/proiectele pentru autorizarea executării lucrării/lucrărilor și detaliile de execuție, în termen de maximum 5 zile de la data obținerii autorizației de construire.

▶(la data 13-Dec-2022 Art. 35, alin. (1), litera F. din capitolul II, secțiunea 3 modificat de Art. I, punctul 17. din [Ordinul 136/2022](#))

(2) OEP prevăzut la alin. (1) poate solicita și obține în numele OSD toate avizele/autorizațiile pentru realizarea extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, respectiv a instalației de racordare.

(3) La întocmirea proiectului pentru autorizarea executării/proiectului tehnic aferent extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, precum și/sau a celui aferent instalației de racordare se respectă condițiile tehnice prevăzute în ATR,

respectiv în avizele/acordurile/autorizațiile emise de organismele abilitate/autoritățile competente.

Art. 36

(1) În situația în care solicitantul finanțează lucrările necesare realizării racordării la SD, precum și/sau lucrările de realizare a instalației de racordare, activitatea de obținere a avizelor/autorizațiilor/acordurilor poate fi realizată și de către acesta.

(2) Solicitantul prevăzut la alin. (1) solicită avizele/autorizațiile/acordurile în numele OSD.

Art. 37

(1) Termenul total pentru execuția, recepția și punerea în funcțiune a instalației de racordare este de maximum 90 de zile de la data obținerii autorizației de construire sau a ultimului document administrativ emis de către organismele abilitate/autoritățile competente care permit începerea lucrărilor, din care termenul pentru recepția și punerea în funcțiune a racordului și a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM este de maximum 18 zile de la data notificării terminării lucrărilor transmise OSD de către OEE.

(2) Termenul total pentru execuția, recepția și punerea în funcțiune a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD este de maximum 180 de zile de la data obținerii autorizației de construire sau a ultimului document administrativ emis de către organismele abilitate/autoritățile competente care permit începerea lucrărilor, din care termenul pentru recepția și punerea în funcțiune a obiectivului este de maximum 18 zile de la data notificării terminării lucrărilor transmise OSD de către OEE.

~~(3) Termenul total pentru proiectarea, execuția, recepția tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale aferente locului de consum al solicitantului, viitor client final casnic sau noncasnic, este, de regulă, de:~~ (3) Termenul total pentru proiectarea, execuția, recepția tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale, aferentă locului de consum al solicitantului, viitorul client final casnic sau noncasnic, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială sau instituția publică, este, de regulă, de: *(la data 13-Dec-2022 Art. 37, alin. (3) din capitolul II, secțiunea 3 modificat de Art. I, punctul 18. din [Ordinul 136/2022](#))*

a) maximum 30 de zile de la data încheierii contractului de racordare la SD, pentru imobilul construit în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoși;

b) maximum 90 de zile de la data încheierii contractului de racordare la SD, pentru imobilul ce urmează să fie construit și în care urmează să se amplaseze aparatele consumatoare de combustibili gazoși.

(4) În situațiile în care există disponibilitate atât din partea OSD, cât și din partea OEP și/sau OEE, activitățile prevăzute la alin. (1)-(3) se pot realiza și în termene mai mici decât cele precizate, cu informarea solicitantului în acest sens.

(5) De regulă, termenul de punere în funcțiune a SRM/SM/PRM/PM coincide cu termenul de punere în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale aferente locului de consum al solicitantului.

(6) Termenul de realizare a unui SD nou este prevăzut în graficul lucrărilor de investiții, prevăzut în anexa nr. 1 la contractul de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale.

(7) Termenul de realizare a dezvoltării unui SD existent în localitățile incluse în actele adiționale la contractele de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale este prevăzut în graficul de realizare a lucrărilor de dezvoltare a SD convenit între OSD, în calitate de concesionar, și concedent.

(8)În situația în care racordarea la SD se realizează într-o extindere și/sau redimensionare a obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale, punerea în funcțiune a racordului și a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM se realizează concomitent cu cea a extinderii și/sau redimensionării sau ulterior acesteia.

(9)Termenul de realizare a racordării prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. d) pct. (i) este prevăzut în proiectele de investiții publice de interes zonal ori regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemului de distribuție a gazelor naturale.

(10)Termenul de realizare a extinderii prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. d) pct. (ii) se stabilește în funcție de măsurile pentru instituirea Programului național de racordare a populației și clienților noncasnici la sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale.

Art. 38

(1)Recepția extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, respectiv a instalației de racordare se realizează în conformitate cu prevederile art. 162 alin. (1) din Lege, coroborate cu dispozițiile Normelor tehnice.

(2)OSD urmărește lucrările de execuție a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD și/sau a instalației de racordare, realizate cu respectarea prevederilor Normelor tehnice.

(3)Recepția la terminarea lucrărilor se realizează conform prevederilor art. 10 din Regulamentul privind recepția construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. [273/1994](#), cu modificările și completările ulterioare.

(4)În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Lege, OSD, prin verificatorul de proiecte atestat ANRE, tip atestat VGd, are obligația să asigure verificarea proiectului pentru autorizarea executării/proiectului tehnic aferent extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, precum și/sau a celui aferent instalației de racordare, în termen de maximum 10 zile de la data depunerii acestuia.

(5)În situația în care solicitantul alege ca activitățile de proiectare și execuție a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD să fie realizate de OEP și/sau OEE, selectați/selectat de acesta, prin intermediul OSD, situație prevăzută la art. 12 alin. (5) lit. c), OSD achită, după data recepției la terminarea lucrărilor, către OEP și/sau OEE valoarea aferentă activităților prestate, prevăzută în solicitarea de selectare, astfel cum s-a convenit în contractele de prestări servicii încheiate cu aceștia/acesta.

Art. 39

(1)Punerea în funcțiune a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, respectiv a racordului și a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM se realizează de OSD în conformitate cu prevederile Normelor tehnice.

(2)Punerea în funcțiune a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD se poate realiza concomitent cu punerea în funcțiune a racordului și a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM aferente/aferent, după caz.

(3)Punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale aferente unui loc de consum al solicitantului se realizează de OSD, în termen de 5 sau 10 zile lucrătoare de la data solicitării transmise de executantul lucrării, în funcție de debitul de gaze naturale ce urmează a fi înregistrat de aparatul/echipamentul de

măsurare montat la locul de consum, în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) lit. a) din Procedura privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția tehnică și punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 156/2020.

(4) În situația în care punerea în funcțiune a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD este condiționată de operatorul din amonte, în ceea ce privește asigurarea debitului de gaze naturale necesar, cele două activități se corelează în vederea finalizării lucrării necesare realizării racordării la SD.

(5) Punerea în funcțiune a instalației de racordare implică încheierea procesului-verbal de punere în funcțiune a racordului, întocmit conform prevederilor anexei nr. 10 din Normele tehnice, și încheierea procesului-verbal de punere în funcțiune a stației/postului de reglare sau reglare-măsurare a gazelor naturale, întocmit conform prevederilor anexei nr. 11 din Normele tehnice.

Art. 40

(1) În situația în care, ulterior punerii în funcțiune a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, respectiv a instalației de racordare, OSD constată necesitatea modificării și/sau redimensionării acestora sau a schimbării soluției tehnice de racordare la SD, ca urmare a modificărilor apărute la nivelul SD de natură să afecteze operarea SD în condiții de siguranță, OSD stabilește o nouă soluție tehnică de racordare la SD, cu informarea utilizatorului de sistem privind actualizarea ATR și/sau a schiței soluției tehnice de racordare la SD, și realizează toate lucrările impuse de noua soluție, pe cheltuiala proprie.

(2) În situația în care, ulterior punerii în funcțiune a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, respectiv a instalației de racordare, OSD constată inclusiv necesitatea modificării amplasamentului punctului de delimitare inițial, acesta suportă costurile generate de modificarea instalației de utilizare a gazelor naturale a utilizatorului de sistem, până la noul punct de delimitare.

Art. 41

(1) În situația alimentării cu gaze naturale a unui SD nou dintr-un SD existent, SRM/SM se amplasează pe terenul aferent SD din amonte, cât mai aproape de limita teritorial-administrativă dintre cele două UAT.

(2) Obiectivele SD necesare racordării unui SD nou la unul existent se predau de solicitantul prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. c) sau d) către OSD din amonte spre exploatare/operare, conform prevederilor art. 108 alin. (1) lit. b) din Lege.

SECȚIUNEA 4: Contractul de racordare la SD

Art. 42

(1) Modelul contractului de racordare la SD este prevăzut în anexa nr. 4.

(2) Oferta de contract de racordare conține tariful de racordare la SD, estimat, defalcat pe componente, iar oferta de contract de cofinanțare conține valorile finanțate atât de OSD, cât și de solicitant.

(3) Solicitantul are obligația de a returna contractul de racordare și, după caz, contractul de cofinanțare semnat, în termen de maximum 10 zile de la data primirii acestuia, sau poate solicita, cu cel puțin 3 zile înainte de expirare, un termen de prelungire cu 10 zile.

(4) În situația în care solicitantul nu transmite contractul de racordare în termenul prevăzut la alin. (3), OSD, în termen de maximum 10 de zile de la finalizarea acestui termen, procedează astfel:

a) clasează cererea de racordare la SD, în situația în care ATR privește realizarea instalației de racordare;

b) eliberează refuz de racordare la SD, în conformitate cu prevederile art. 150 din Lege, în situația în care ATR privește realizarea extinderii și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, precum și realizarea instalației de racordare.

(5) OSD transmite solicitantului informarea cu privire la clasare sau refuzul de racordare la SD, prevăzută/prevăzută la alin. (4), în termen de 2 zile lucrătoare de la eliberarea acestora, prin modalitatea precizată în cererea de racordare la SD la secțiunea 1 pct. 8 din anexa nr. 1.

(6) Refuzul de racordare la SD, prevăzută la alin. (4) lit. b), prezintă în mod obligatoriu motivele acestuia.

Art. 43

(1) Tariful de racordare la SD, prevăzută la art. 42 alin. (2), se stabilește de OSD în baza metodologiei aprobate de ANRE.

(2) În ceea ce privește oferta contractului de racordare, prevăzută la art. 42 alin. (2), solicitantul are două opțiuni:

a) să fie de acord cu oferta și, în această situație, transmite contractul de racordare semnat, în termenul prevăzută la art. 42 alin. (3);

b) să nu fie de acord cu oferta și, în această situație, respectă prevederile art. 6 alin. (6).

(3) În situația prevăzută la alin. (2) lit. b), solicitantul încheie cu:

~~**a)** OEP și/sau OEE contracte pentru activitățile prestate de acestia/acesta, la valoarea negociată a componentelor tarifului de racordare la SD;~~

a) OEP, VP și/sau OEE contracte pentru activitățile prestate de acestia/acesta, la valoarea negociată a componentelor tarifului de racordare la SD;

*(la data 13-Dec-2022 Art. 43, alin. (3), litera A. din capitolul II, secțiunea 4 modificat de Art. I, punctul 19. din **Ordinul 136/2022**)*

b) OSD contractul de racordare la SD, pentru activitățile prestate de acesta, la valoarea componentelor tarifului de racordare la SD.

(4) Componentele tarifului de racordare la SD aferent activităților prestate de OSD, în baza LOSD, nu se negociază.

~~**(5)** Solicitantul poate negocia cu OEP și/sau OEE doar valoarea componentelor tarifului de racordare la SD aferent activităților:~~

~~**a)** de obținere a certificatului de urbanism, a avizelor și acordurilor/autorizațiilor emise de organismele abilitate/autoritățile competente;~~

~~**b)** de proiectare a instalației de racordare;~~

~~**c)** de execuție a instalației de racordare.~~

(5) Solicitantul poate negocia cu OEP, VP și/sau OEE, după caz, doar valoarea componentelor tarifului de racordare la SD aferentă activităților prestate, respectiv:

a) de obținere a certificatului de urbanism, a avizelor și acordurilor/autorizațiilor emise de organismele abilitate/autoritățile competente;

b) de proiectare a instalației de racordare;

c) de verificare tehnică a proiectului instalației de racordare;

d) de execuție a instalației de racordare.

*(la data 13-Dec-2022 Art. 43, alin. (5) din capitolul II, secțiunea 4 modificat de Art. I, punctul 19. din **Ordinul 136/2022**)*

~~**(6)** Înainte de punerea în funcțiune a racordului și a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, tariful de racordare la SD, prevăzută în contractul de racordare, se regularizează de OSD.~~

(6)Înainte de punerea în funcțiune a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, tariful de racordare la SD, prevăzut în contractul de racordare, se regularizează de OSD.

▶(la data 13-Dec-2022 Art. 43, alin. (6) din capitolul II, secțiunea 4 modificat de Art. I, punctul 19. din **Ordinul 136/2022**)

▢**(6¹)**Regularizarea tarifului de racordare prevăzută la alin. (6) se realizează:

a)după încheierea procesului-verbal de punere în funcțiune a racordului și a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și înaintea încheierii procesului-verbal de punere în funcțiune a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, în situația în care instalația de racordare se execută în baza autorizației de construire;

b)după încheierea procesului-verbal de recepție tehnică a racordului și înaintea încheierii procesului-verbal de punere în funcțiune a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, în situația în care instalația de racordare se execută în baza autorizației administratorului drumului.

▶(la data 13-Dec-2022 Art. 43, alin. (6) din capitolul II, secțiunea 4 completat de Art. I, punctul 20. din **Ordinul 136/2022**)

(7)În situația în care solicitantul îl selectează pe OSD să proiecteze și să execute instalația de racordare, acesta achită către OSD valoarea tarifului de racordare la SD, prevăzută în contractul de racordare.

~~**(8)**În situația în care solicitantul, viitor client final casnic sau noncasnic, alege ca activitățile de proiectare și execuție a instalației de racordare să fie realizate de OEP și/sau OEE selectați/selectat de acesta, prin intermediul OSD, OSD achită către OEP și/sau OEE valoarea componentelor tarifului de racordare la SD aferent activităților prestate de aceștia, prevăzute în solicitarea de selectare, în termen de maximum 30 de zile de la data recepției la terminarea lucrărilor.~~

(8)În situația în care solicitantul, viitorul client final casnic sau noncasnic, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială sau instituția publică, alege ca activitățile de proiectare, verificare tehnică a proiectului și/sau de execuție a instalației de racordare să fie realizate de OEP, VP și/sau OEE selectați de acesta, prin intermediul OSD, OSD achită către OEP, VP și/sau OEE valoarea componentelor tarifului de racordare la SD aferent activităților prestate de aceștia, prevăzute în solicitarea de selectare, în termen de maximum 30 de zile de la data recepției la terminarea lucrărilor.

▶(la data 13-Dec-2022 Art. 43, alin. (8) din capitolul II, secțiunea 4 modificat de Art. I, punctul 21. din **Ordinul 136/2022**)

▢**Art. 44**

▢**(1)**După încheierea contractului de racordare și, după caz, a contractului de cofinanțare, în termen de maximum:

▢**a)**60 de zile, OSD selectează OEP și/sau OEE:

(i)prin proceduri concurențiale, transparente și nediscriminatorii, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Condițiile-cadru de valabilitate a licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2014, cu modificările și completările ulterioare, pentru situația prevăzută la art. 6 alin. (3) lit. a);

(ii)în regim concurențial, în conformitate cu prevederile legale în materia achizițiilor publice, pentru situația prevăzută la art. 12 alin. (5) lit. a);

b)5 zile, OSD încheie cu OEP și/sau OEE selectați/selectat de solicitant convențiile tehnice prevăzute la art. 12 alin. (7) lit. b) și/sau art. 6 alin. (5) lit. b).

(2)Anterior momentului transmiterii la OSD a solicitării de selectare, prevăzută la art. 6 alin. (6), solicitantul încheie cu OEP și/sau OEE selectați/selectat contractele de prestări servicii prevăzute la art. 12 alin. (7) lit. a) și/sau la art. 6 alin. (5) lit. a).

(3)Anterior momentului transmiterii la OSD a solicitării de selectare, prevăzută la art. 6 alin. (6), solicitantul încheie cu VP selectat contractul de prestări servicii prevăzute la art. 6¹ alin. (4).

▶(la data 13-Dec-2022 Art. 44, alin. (2) din capitolul II, secțiunea 4 completat de Art. I, punctul 22. din [Ordinul 136/2022](#))

Art. 45

În situația în care pentru racordarea la SD a unui loc de consum al solicitantului este necesară încheierea atât a unui contract de racordare la SD, cât și a unui contract de cofinanțare, acestea se semnează concomitent.

Art. 46

(1)OEP prevăzut la art. 6 alin. (5) lit. a) sau la art. 12 alin. (7) lit. a) are, în principal, următoarele obligații:

a)să respecte prevederile legale în sectorul gazelor naturale pentru proiectarea instalației de racordare și/sau, după caz, extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD;

b)să realizeze activitatea de proiectare a instalației de racordare și/sau, după caz, extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD în termenele prevăzute în prezentul regulament;

c)să realizeze activitatea de proiectare a instalației de racordare și, după caz, a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD în baza autorizației ANRE valabile;

d)să încheie cu OSD convenția tehnică prevăzută în anexa nr. 5, în termenul prevăzut la art. 44 alin. (1) lit. b);

~~**e)**să pună la dispoziția OSD proiectul pentru autorizarea executării instalației de racordare și, după caz, a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, în termenul prevăzut la art. 35 alin. (1) lit. e), în vederea verificării înainte de obținerea autorizației de construire; după obținerea acesteia, proiectul pentru autorizarea executării se constituie parte integrantă a proiectului tehnic;~~

e)să pună la dispoziția VP proiectul pentru autorizarea executării instalației de racordare și, după caz, a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, în termenul prevăzut la art. 35 alin. (1) lit. e), înainte de obținerea autorizației de construire; după obținerea acesteia, proiectul pentru autorizarea executării se constituie parte integrantă a proiectului tehnic;

▶(la data 13-Dec-2022 Art. 46, alin. (1), litera E. din capitolul II, secțiunea 4 modificat de Art. I, punctul 23. din [Ordinul 136/2022](#))

~~**f)**să pună la dispoziția OSD proiectul tehnic aferent instalației de racordare și, după caz, extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, în vederea verificării acesteia;~~

f)să pună la dispoziția OSD proiectul tehnic aferent instalației de racordare și, după caz, extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, în vederea îndeplinirii obligației prevăzute la art. 160 alin. (1) din Lege;

▶(la data 13-Dec-2022 Art. 46, alin. (1), litera F. din capitolul II, secțiunea 4 modificat de Art. I, punctul 23. din [Ordinul 136/2022](#))

g)să achite contravaloarea eventualelor amenzi aplicate OSD de către organele de control competente.

▣(2)OEE prevăzut la art. 6 alin. (5) lit. a) sau la art. 12 alin. (7) lit. a) are, în principal, următoarele obligații:

a)să încheie cu OSD convenția tehnică prevăzută în anexa nr. 5 în termenul prevăzut la art. 44 alin. (1) lit. b);

b)să execute integral instalația de racordare și/sau, după caz, extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, cu respectarea termenelor și cerințelor prevăzute în legislația în vigoare;

c)să realizeze activitatea de execuție a instalației de racordare și, după caz, a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, în baza autorizației ANRE valabile;

▣**d)**să ia în considerare referatul întocmit de verificatorul de proiecte atestat ANRE, pentru:

(i)proiectul pentru autorizarea executării/proiectul tehnic aferent lucrărilor;

(ii)dispoziția/dispozițiile de șantier dată/date de OEP pentru modificări locale ale soluției tehnice din proiectul pentru autorizarea executării, conform prevederilor legale în vigoare;

(iii)proiectele tehnice întocmite în urma unor rapoarte de expertiză tehnică de calitate;

e)să remedieze viciile ascunse până la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor;

f)să anunțe începerea lucrărilor la OSD, la emitentul autorizației de construire și la Inspectoratul de Stat în Construcții, în numele OSD, în conformitate cu legislația în vigoare;

g)să pună la dispoziția OSD proiectul pentru autorizarea executării/proiectul tehnic/dispoziția de șantier/referatul de verificare aferent(ă) instalației de racordare;

h)să solicite OSD desemnarea unui reprezentant OSD - diriginte de șantier în vederea urmăririi lucrării, cu minimum 7 zile lucrătoare anterior demarării execuției;

i)să nu acopere lucrările care devin ascunse fără participarea reprezentantului OSD - diriginte de șantier și fără ca acesta să accepte modul de execuție/etapele de montaj; în caz contrar, lucrările de descoperire și refacere a lucrărilor neverificate de reprezentantul OSD - diriginte de șantier, precum și refacerea lucrărilor neconforme sunt suportate de către OEE;

j)să utilizeze materialele care respectă cerințele de calitate, conform prevederilor art. 173 din Normele tehnice;

k)să remedieze lucrările executate necorespunzător pe cheltuiala proprie;

l)să pună la dispoziția OSD, înainte de solicitarea de punere în funcțiune a racordului, toate documentele care au stat la baza execuției lucrărilor, respectiv a instalației de racordare și, după caz, a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, pentru întocmirea cărții construcției a acestora;

▣**m)**să achite contravaloarea eventualelor amenzi aplicate OSD de către organele de control competente:

(i)pentru refacerea necorespunzătoare a sistemului rutier (tasări sau alte neconformități), neasigurarea șantierului (a tranșeelor, a gropilor) și pentru excesul de material rezultat în urma decopertării și săpăturii;

(ii)pentru execuția de lucrări fără autorizație de construire/acord/autorizația administratorului drumului sau de spargere;

n) să îl despăgubească pe OSD împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultate din sau în legătură cu obligațiile ce sunt în responsabilitatea OEE;

o) să respecte termenele și cerințele prevăzute în legislația în vigoare în domeniul construcțiilor.

☐ **CAPITOLUL III: Informări și căi de comunicare**

☐ **Art. 47**

(1) OSD are obligația să organizeze activitatea de racordare la SD conform prevederilor prezentului regulament, astfel încât aceasta să se desfășoare operativ.

☐ **(2)** OSD are obligația să organizeze un sistem de informare a solicitanților cu privire la procesul de racordare la SD prin publicare pe pagina proprie de internet și prin afișarea la sediile sale administrative a următoarelor informații:

a) datele de contact și programul de lucru cu publicul;

b) programul de lucru cu publicul pentru biroul specializat de informare și relații cu publicul, prevăzut cu registratură;

☐ **c)** prezentul regulament, integral pe pagina proprie de internet, și extrase, la sediile administrative, inclusiv:

(i) cererea de racordare la SD - model;

(ii) solicitarea de selectare - model;

(iii) lista cu documentele care trebuie anexate cererii de racordare la SD;

(iv) alte informații privind procesul de racordare la SD;

d) informațiile ce trebuie să fie prevăzute în contractul de racordare la SD privind obligațiile părților, termenele asumate;

e) posibilitatea solicitantului de a alege orice OEP și/sau OEE din lista prevăzută pe pagina de internet a ANRE - www.anre.ro sau de pe pagina de internet a OSD, pentru realizarea instalației de racordare etc.

☐ **Art. 48**

OSD întocmește, publică și menține pe pagina proprie de internet un raport anual privind racordarea la SD în conformitate cu prevederile Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție și de sistem al gazelor naturale.

☐ **Art. 49**

(1) OSD are obligația să întocmească, să publice pe pagina proprie de internet și să mențină un registru electronic de evidență a cererilor de racordare, precum și a modului în care acestea au fost soluționate.

(2) OSD are obligația să actualizeze registrul prevăzut la alin. (1) pe pagina proprie de internet cel târziu până în a doua zi de la data depunerii cererii de racordare la SD.

☐ **(3)** OSD are obligația să păstreze informațiile din registrul prevăzut la alin. (1):

a) pe pagina proprie de internet, pentru o perioadă de minimum 2 ani calendaristici;

b) în format electronic, pentru tot restul duratei de existență a OSD.

(4) OSD are obligația să întocmească și să mențină anual un registru electronic de evidență a lucrărilor puse în funcțiune.

(5) Registrul prevăzut la alin. (3) se păstrează de OSD în format electronic pe toată durata de existență a OSD.

☐ **CAPITOLUL IV: Dispoziții tranzitorii și finale**

☐ **Art. 50**

Solicitanții au dreptul să notifice ANRE cu privire la încălcarea de către OSD/OEP/OEE/verificatorii de proiecte atestați ANRE a prevederilor prezentului regulament, după ce în prealabil s-au adresat OSD pentru clarificarea aspectelor privind procesul de racordare la SD.

Art. 51

(1) Soluționarea/Finalizarea de către OSD a cererilor de racordare la SD depuse anterior intrării în vigoare a prezentului regulament se realizează astfel:

a) cererile de racordare la SD depuse până la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. [143/2021](#) pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. [123/2012](#), precum și pentru modificarea unor acte normative se soluționează/finalizează de OSD în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. [18/2021](#);

b) cererile de racordare la SD depuse începând cu data de 31.12.2021 se soluționează/finalizează de OSD în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

(2) Soluționarea/Finalizarea prevăzută la alin. (1) presupune recepția și punerea în funcțiune a instalației de racordare aferente locului de consum/SD/etc.

(3) Lucrărilor de racordare la SD care fac obiectul dispozițiilor alin. (1) lit. a) și care au fost supuse procesului de selectare pentru OEP și/sau OEE, în regim concurențial, și nu au fost finalizate prin selectarea niciunui operator economic le sunt aplicabile dispozițiile art. 53.

▶(la data 13-Dec-2022 Art. 51, alin. (2) din capitolul IV completat de Art. I, punctul 24. din [Ordinul 136/2022](#))

Art. 52

(1) În situația în care, pe parcursul termenului prevăzut la art. 23 alin. (2) lit. c), OSD primește mai multe cereri de racordare la SD, a căror soluționare necesită realizarea extinderii și/sau redimensionării aceluiași obiectiv sau a aceleiași conducte de distribuție a gazelor naturale necesare realizării racordării la SD, OSD stabilește criteriile de eficiență economică a investiției, luând în considerare toate cererile de racordare la SD primite în acea perioadă.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), termenul pentru emiterea ATR-urilor pentru toți solicitanții se calculează ca fiind 30 de zile de la data primirii ultimei cereri de racordare la SD depuse, însoțită de documentele justificative complete.

Art. 53

OSD are obligația să realizeze atât extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, cât și instalația de racordare, în situația în care procesul de selectare a OEP și/sau OEE, în regim concurențial, nu s-a finalizat prin selectarea niciunui operator economic, iar solicitantul nu poate sau refuză, din varii motive, să își selecteze OEP și OEE.

Art. 54

Pentru asigurarea mediului concurențial normal și tratarea nediscriminatorie a operatorilor economici autorizați ANRE, operatorului economic, titular al LOSD, îi este interzis să presteze activități de proiectare și de execuție a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale aferente solicitanților/clientilor finali în zona concesionată de acesta pentru serviciul de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, excepție făcând activitățile aferente:

a) sistării alimentării cu gaze naturale a instalațiilor de utilizare, în situația în care există pericol de explozie și este afectată siguranța în exploatare;

b) montării și/sau demontării sistemelor/echipamentelor de măsurare a gazelor naturale.

Art. 54¹

În situația în care instalația de racordare se realizează în baza autorizației administratorului drumului, procesul-verbal de recepție tehnică a racordului este asimilat cu procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Art. 54²

Sumele următoarelor activități se calculează și se rambursează fără TVA, respectiv:

a) despăgubirea realizată de către OSD, prevăzută la art. 8 alin. (1) lit. b);

b) returnarea realizată de către OSD, prevăzută la art. 14 alin. (6);

c) despăgubirea sumei finanțate de solicitant, prevăzută la art. 7 alin. (1) din anexa nr. 4;

d) diferența care trebuie rambursată solicitantului, prevăzută la art. 15 lit. f) din anexa nr. 4;

e) rambursarea cheltuielilor realizate de OSD, prevăzută la art. 20 alin. (1) lit. c) din anexa nr. 4.

(la data 13-Dec-2022 Art. 54 din capitolul IV completat de Art. I, punctul 25. din [Ordinul 136/2022](#))

Art. 55

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA nr. 1: CERERE DE RACORDARE la sistemul de distribuție a gazelor naturale - model -

(- Anexa nr. 1 la regulament)

Către

(denumirea operatorului de sistem de distribuție a gazelor naturale - OSD)

SECȚIUNEA 1: Datele de identificare ale solicitantului

1. Denumirea/Numele și prenumele:

2. Adresa sediului social/domiciliului*): localitatea, str. nr., bl., sc., et., ap., județul, codul poștal, telefon, e-mail

3. Adresa imobilului/obiectivului pentru care se solicită*):

a) racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale: localitatea, str. nr., bl., sc., et., ap., județul, codul poștal

b) obținerea avizului tehnic de principiu în baza căruia se elaborează studiul de fezabilitate necesar înființării unui nou sistem de distribuție a gazelor naturale sau dezvoltării unui SD în localitatea care a fost inclusă în actul adițional la contractul de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, în localitatea/satul aparținătoare/aparținător comunei/orașului/municipiului, județul

4. Adresa de corespondență*): localitatea, str. nr., bl., sc., et., ap., județul, codul poștal

5. Reprezentant legal/Mandatar:, identificat prin buletin/carte de identitate seria nr., eliberat(ă) de la data, domiciliat în localitatea, str. nr., bl., sc., et., ap., județul/sectorul, codul poștal, telefon, fax....., e-mail

6. Tip solicitant:

[] nou;

[] existent

[] persoană fizică;

- ☐ persoană juridică;
- ☐ grup de persoane fizice/juridice;
- ☐ concesionarul serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, unitatea administrativ-teritorială și/sau asocierea acesteia, care solicită racordarea la un sistem de distribuție existent de gaze naturale pentru înființarea sistemului/sistemelor de distribuție a gazelor naturale sau înființarea rețelei de distribuție inteligentă a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. [128/2020](#) privind unele măsuri pentru instituirea Programului național de racordare a populației și clienților noncasnici la sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale, aprobată cu modificări prin Legea nr. [214/2020](#), sau pentru dezvoltarea unui SD în localitățile care au fost incluse în actele adiționale la contractele de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, încheiate conform art. 104 alin. (6) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. [123/2012](#), cu modificările și completările ulterioare (Lege);
- ☐ unitatea administrativ-teritorială și/sau asocierea acesteia, precum și asociația de dezvoltare intercomunitară care solicită:
 - racordarea la SD a unor obiective/conducte de distribuție a gazelor naturale noi, ce fac parte din proiecte de investiții publice de interes zonal ori regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemului de distribuție a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. a) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. [51/2006](#), republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 104 alin. (2¹) din Lege;
 - extinderea rețelelor de distribuție inteligentă a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. [128/2020](#), aprobată cu modificări prin Legea nr. [214/2020](#).

7. Răspunsul OSD la prezenta cerere:

- ☐ se transmite prin poșta electronică la adresa de e-mail a solicitantului sau a mandatarului;
- ☐ se ridică personal de solicitant sau de mandatar de la sediul OSD.

8. Comunicarea solicitantului cu OSD se realizează prin:

- ☐ poșta electronică;
- ☐ fax;
- ☐ personal la sediul OSD;
- ☐ telefon, sms;
- ☐ alte căi de comunicare.

~~**9. Solicitantul, viitor client final casnic sau noncasnic, bifează modalitatea de realizare a instalației de racordare la SD a imobilului/obiectivului menționat la pct. 3, și anume:**~~

- ~~☐ de către OSD;~~
- ~~☐ de către OEP și OEE selectați de solicitant;~~
- ~~☐ de către OSD; selecția OEP și OEE se realizează de către solicitant.~~

9. Solicitantul, viitorul client final casnic sau noncasnic, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială sau instituția publică, bifează modalitatea de realizare a instalației de racordare la SD a imobilului/obiectivului menționat la pct. 3, și anume:

- ☐ de către OSD;
- ☐ de către OEP, VP și/sau OEE selectați de solicitant;
- ☐ de către OSD; selecția OEP, VP și/sau OEE se realizează de către solicitant.

(la data 13-Dec-2022 punctul 9. din anexa 1, secțiunea 1 modificat de Art. I, punctul 26. din [Ordinul 136/2022](#))

SECȚIUNEA 2: Informații privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale

1. Racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale (SD) din localitatea aparținătoare comunei/orașului/municipiului județul, a:

[] locului/locurilor de consum situat/situate în localitatea, str. nr., bl., sc. ap., județul

[] sistemului de distribuție închis amplasat în localitatea aparținătoare comunei/orașului/municipiului județul

[] sistemului de distribuție a gazelor naturale nou-amplasat în localitatea aparținătoare comunei/orașului/municipiului județul

[] magistralei directe necesare alimentării cu gaze naturale a locului de consum situat în localitatea aparținătoare comunei/orașului/municipiului județul

2. Precizări privind racordarea:

[]

3. Solicitarea de emitere a unui aviz tehnic de principiu necesar elaborării studiului de fezabilitate privind înființarea unui sistem de distribuție a gazelor naturale în localitatea aparținătoare comunei/orașului/municipiului județul

SECȚIUNEA 3: Parametri tehnici de funcționare în condiții de siguranță a obiectivului pentru care se solicită racordarea

- debitul solicitat de gaze naturale: m³/h;

- aparatele consumatoare de combustibili gazoși:

SECȚIUNEA 4: Alte cerințe specifice

1.

2.

SECȚIUNEA 5: Documentele anexate cererii

(1) Anexez cererii de racordare următoarele documente justificative (menționate mai jos, după caz):

1.

2.

3. În considerarea prevederilor art. 326 din Codul penal referitoare la falsul în declarații, declar că toate informațiile și documentele ce însoțesc prezenta cerere sunt corecte și reale.

(2) De asemenea, mă angajez să prezint OSD, la solicitarea acestuia, documentele în original.

A) Documente comune:

1. mandat - în situația în care solicitantul este reprezentat prin mandatar este necesară prezentarea mandatului prin care acesta este împuternicit pentru:

a) susținerea tuturor demersurilor necesare obținerii avizului tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale sau a avizului tehnic de principiu;

b) ridicarea răspunsului OSD la cererea de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale;

2. acceptul proprietarilor sau acordul solicitantului privind despăgubirea proprietarilor în situația în care soluția tehnică de racordare impune racordarea la o/un conductă de distribuție/racord/stație de reglare-măsurare/stație de reglare/stație de măsurare/post de reglare-măsurare/post de reglare/post de

măsurare existent(ă), bun proprietate certă a terților. Acordul solicitantului reprezintă actul autentic prin care acesta declară să îi despăgubească pe proprietari pentru partea ce îi revine din investiția făcută de aceștia.

■**B)** Documente specifice, în copie conformă cu originalul:

■**1.** Pentru solicitantul persoană fizică:

- a) copia B.I./C.I. proprietarului și/sau chiriașului;
- b) copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosință al solicitantului pentru locul de consum, respectiv extrasul de carte funciară valabil/autorizația de construire/actul de vânzare-cumpărare/contractul de închiriere/comodat/donație/certificat de moștenitor etc. pentru imobilul/imobilele în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoși;
- c) în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară prezentarea acordului proprietarului imobilului pentru realizarea racordării locului de consum la sistemul de distribuție a gazelor naturale;
- d) alte documente solicitate de OSD sau depuse de solicitant în vederea soluționării cererii de racordare la SD.

■**2.** Pentru solicitantul - asociație de locatari/proprietari:

- a) copia actului de constituire a asociației;
- b) copia certificatului de înregistrare fiscală;
- c) schema imobilului (cuprinde numărul de scări, de niveluri pe fiecare scară și numărul apartamentelor pe fiecare scară și nivel) - sub formă de plan sau o descriere a acestuia;
- d) alte documente solicitate de OSD sau depuse de solicitant în vederea soluționării cererii de racordare la SD.

■**3.** Pentru solicitantul persoană juridică:

- a) copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerțului/certificatului de înregistrare fiscală;
- b) copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosință al solicitantului pentru locul de consum, respectiv:
 - (i) extrasul de carte funciară valabil/autorizația de construire/actul de vânzare-cumpărare/contractul de închiriere/donație/certificat de moștenitor etc. pentru imobilul/imobilele în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoși;
 - (ii) în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară și prezentarea acordului proprietarului imobilului pentru realizarea racordării locului de consum la sistemul de distribuție a gazelor naturale;
- c) după caz, copia documentului prin care solicitantul atestă dreptul de proprietate/folosință a terenului pe care se constituie un sistem nou de distribuție a gazelor naturale sau un sistem de distribuție închis;
- d) alte documente solicitate de OSD sau depuse de solicitant în vederea soluționării cererii de racordare la SD.

■**4.** Pentru solicitantul - dezvoltator al ansamblului rezidențial:

- a) informații cu privire la debitul și presiunea gazelor naturale solicitată pentru fiecare imobil/construcție din cadrul ansamblului rezidențial;
- b) certificatul de urbanism eliberat în vederea obținerii autorizației de construire pentru imobilul/construcția ce urmează a se edifica, în termen de valabilitate, în copie;
- c) planul de situație, întocmit conform prevederilor legale în vigoare, cu amplasarea în zonă pentru construcțiile noi sau pentru construcțiile existente care se modifică, în copie. Pentru construcțiile existente care nu se modifică este suficientă schița de amplasament a acestora, din care să rezulte precis poziția imobilului/construcției;

d) planul urbanistic zonal (PUZ) aprobat sau planul urbanistic de detaliu (PUD) aprobat, în situația în care acesta a fost solicitat prin certificatul de urbanism, în copie;

e) în situația în care dezvoltatorul ansamblului rezidențial este o persoană fizică este necesară transmiterea copiei actului de identitate al acesteia, iar în situația în care este o persoană juridică este necesară transmiterea certificatului de înregistrare la registrul comerțului sau a altor autorizații legale de funcționare emise de autoritățile competente, după caz;

f) actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosință asupra terenului, imobilului și/sau clădirii pentru care se solicită racordarea, în copie. În cazul spațiilor care nu sunt în proprietatea viitorului client final casnic sau noncasnic este necesar acordul scris al proprietarului pentru realizarea de instalații de racordare;

g) alte documente solicitate de OSD sau depuse de solicitant în vederea soluționării cererii de racordare la SD.

5. Pentru solicitantul - concesionar al serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, unitate administrativ-teritorială și/sau asociere a acesteia, asociație de dezvoltare intercomunitară:

a) documentul emis de consiliul local al unității administrativ-teritoriale prin care se comunică înființarea sistemului de distribuție a gazelor naturale, numărul de locuitori ai localității/satului în care urmează să fie înființat sistemul de distribuție a gazelor naturale, numărul de viitori clienți finali casnici și/sau noncasnici, debitul de gaze naturale etc.;

b) copia documentului prin care solicitantul atestă dreptul de proprietate/folosință a terenului pe care se constituie un sistem nou de distribuție a gazelor naturale sau pe care se amplasează extinderea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD;

c) alte documente solicitate de OSD sau depuse de solicitant în vederea soluționării cererii de racordare la SD.

6. Pentru solicitantul persoană juridică care solicită racordarea la SD existent a unei magistrale directe:

a) copia B.I./C.I. proprietarului și/sau chiriașului, pentru persoana fizică, sau copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerțului/certificatului de înregistrare fiscală, pentru persoana juridică;

b) copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosință a locului de consum deservit de magistrala directă, respectiv:

(i) autorizația de construire/actul de vânzare-cumpărare/contractul de închiriere/donație/certificat de moștenitor etc. pentru imobilul/imobilele în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoși;

(ii) în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară și prezentarea acordului proprietarului imobilului pentru realizarea racordării locului de consum la sistemul de distribuție a gazelor naturale;

c) alte documente solicitate de OSD sau depuse de solicitant în vederea soluționării cererii de racordare la SD.

7. Pentru solicitantul care dorește emiterea unui aviz tehnic de principiu necesar elaborării studiului de fezabilitate privind înființarea unui sistem de distribuție a gazelor naturale:

a) documentul emis de consiliul local al unității administrativ-teritoriale prin care se comunică înființarea sistemului de distribuție a gazelor naturale, numărul de locuitori, numărul de viitori clienți finali casnici și/sau noncasnici, debitul de gaze naturale etc.;

b)alte documente solicitate de OSD sau depuse de solicitant în vederea soluționării cererii de racordare la SD.

8. Pentru grupul de persoane fizice/juridice care solicită racordarea la SD existent sau nou:

a)documentele prezentate la pct. 1-3, după caz, aferente fiecărei persoane din grup;

b)alte documente solicitate de OSD sau depuse de solicitant în vederea soluționării cererii de racordare la SD.

Semnătura solicitantului:

Data:

*) În situația în care adresa este aceeași se completează o singură dată informațiile solicitate.

ANEXA nr. 2: AVIZ TEHNIC DE RACORDARE la sistemul de distribuție a gazelor naturale (ATR) Nr. /data - model -

(- Anexa nr. 2 la regulament)

Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale (OSD)

1. Ca urmare a Cererii de racordare nr. din data de, vă comunicăm avizul tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale pentru¹:

¹Se bifează de OSD una dintre situațiile prezentate, de la caz la caz.

[] înființarea unui sistem de distribuție a gazelor naturale în localitățile aparținătoare comunei/orașului/municipiului, județul

[] înființarea unui sistem de distribuție închis în localitatea aparținătoare comunei/orașului/municipiului, județul

[] alimentarea cu gaze naturale a locului de consum situat în str. nr., bl., sc., et., ap., localitatea, județul

[] racordarea magistralei directe ce deservește locul de consum situat în str. nr., bl., sc., et., ap., localitatea, județul

2. Soluția tehnică de racordare impune realizarea următoarelor obiective ale sistemului de distribuție a gazelor naturale²:

²Se completează de OSD, de la caz la caz.

a) extinderea conductei de distribuție a gazelor naturale existente în localitatea aparținătoare comunei/orașului/municipiului, județul, pe strada, tip material, diametru inch/mm, regim de presiune bar (Pa), cu conducta de distribuție pozată pe strada, tip material, diametru inch/mm, regim de presiune bar (Pa); și/sau

b) redimensionarea conductei de distribuție a gazelor naturale existente în localitatea aparținătoare comunei/orașului/municipiului, județul, pe strada, tip material, regim de presiune existent bar (Pa), la regim de presiune propus bar (Pa), de la diametrul existent inch/mm la diametrul propus inch/mm;

c) racord de gaze naturale existent/nou (tip material), diametru inch/mm, lungime m, debit gaze naturale m³/h,

racordat în conducta de distribuție a gazelor naturale de presiune bar (Pa),
tip material, diametru inch/mm, pozată/montată
subteran/suprateran pe strada

d) stație de reglare-măsurare/stație de reglare/stație de măsurare/post de
reglare-măsurare/post de reglare/post de măsurare existent(ă)/nou(ă):

(i) debit gaze naturale (m^3/h);

(ii) tip regulator

(iii) tip contor (dotat cu dispozitiv de corecție sau nu)

(iv) montare racord gaze naturale în domeniul public/privat

(v) regimurile presiunii de livrare a gazelor naturale în amonte și în aval de stația
de reglare-măsurare/stația de reglare/stația de măsurare/postul de reglare-
măsurare/postul de reglare/postul de măsurare este de bar (Pa) în
amonte și bar (Pa) în aval;

e) debitul aprobat de gaze naturale m^3/h .

3. În funcție de lucrările necesar a fi realizate pentru alimentarea cu gaze naturale
a obiectivului prevăzut la pct. 1, ATR este însoțit de următoarele documente,
respectiv: (Se completează de OSD de la caz
la caz.)

4. Prezentul ATR este valabil pe toată durata de funcționare a racordului sau până
la emiterea unui nou ATR pentru același racord. Valabilitatea prezentului ATR
încetează:

a) la emiterea unui nou ATR pentru același racord;

b) la cererea CF³ în urma depunerii unei solicitări pentru dezafectarea instalației
de racordare;

³CF - client final.

c) la încetarea valabilității aprobărilor legale în baza cărora a fost emis ATR pentru
orice temei, dispusă de instanțele de contencios administrativ prin hotărâre
judecătorească definitivă;

d) la clasarea cererii de racordare la SD;

e) la emiterea unui refuz de racordare la SD;

f) la rezilierea contractului de racordare la SD.

5. Prezentul ATR stă la baza întocmirii, după caz, a:

a) proiectului pentru autorizarea executării/proiectului tehnic aferent execuției
extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție gazelor
necesar/necesare realizării racordării la SD;

b) proiectului pentru autorizarea executării/proiectului tehnic aferent execuției
instalației de racordare;

c) documentației tehnice/proiectului tehnic necesare/necesar execuției instalației
de utilizare a gazelor naturale aferente locului de consum al solicitantului.

6. Finanțarea instalației de racordare sau a lucrărilor necesare realizării racordării
la SD se realizează astfel: (Se completează de
OSD de la caz la caz.)

7. Termenul total pentru proiectarea, obținerea acordului/autorizației pentru
execuția, recepția și punerea în funcțiune a (Se completează
de OSD cu tipul lucrării la SD, de la caz la caz.) este de maximum
..... (Se completează de OSD de la caz la caz.)

~~**8.** Termenul total pentru proiectarea, execuția, recepția tehnică a instalației de
utilizare a gazelor naturale, aferentă locului de consum al solicitantului, viitor client
final casnic sau noncasnic, este de regulă de:~~
8. Termenul total pentru proiectarea,
execuția, recepția tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale, aferentă
locului de consum al solicitantului, viitorul client final casnic sau noncasnic,

persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială sau instituția publică, este, de regulă, de: ▶ (la data 13-Dec-2022 punctul 8. din anexa 2 modificat de Art. I, punctul 27. din **Ordinul 136/2022**)

a) maximum 30 de zile de la data încheierii contractului de racordare la SD, pentru imobilul construit în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoși;

b) maximum 90 de zile de la data încheierii contractului de racordare la SD, pentru imobilul ce urmează să fie construit și în care urmează să se amplaseze aparatele consumatoare de combustibili gazoși.

Punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale aferente locului de consum al solicitantului, prevăzut mai sus, se realizează în termenele prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. a) din Procedura privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția tehnică și punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 156/2020.

9. Prezentul ATR nu conține informații tehnice referitoare la tipul materialului tubular, diametrul, lungimea sau la pozarea/montarea subterană/supraterană a instalației de utilizare a gazelor naturale aferente locului de consum al solicitantului.

10. Alte informații: (Se completează de OSD dacă este cazul.)

Reprezentantul legal al OSD

Numele și prenumele:

Semnătura:

Data:

ANEXA nr. 3: SCHIȚA cu soluția tehnică de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale - model -

(- Anexa nr. 3 la regulament)

Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale

1. Numărul și data de înregistrare a cererii de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale: și/sau

2. Solicitant:

.....
..... (numele și prenumele/denumirea)

3. Amplasament:

☐ extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD (adresa completă);

☐ racord și/sau stația de reglare-măsurare/stația de reglare/stația de măsurare/postul de reglare-măsurare/postul de reglare/postul de măsurare: (adresa completă)

LEGENDĂ:

(Se specifică toate reprezentările grafice/semnele convenționale ale caracteristicilor tehnice noi și/sau existente aferente conductelor de distribuție, racordului și/sau stației de reglare-măsurare/stației de reglare/stației de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare prevăzute în desenul de mai sus.)

Instalatorul autorizat, angajat al operatorului sistemului de distribuție a gazelor naturale, care întocmește schița:
(numele și prenumele)

Tip autorizație instalator:

Nr. legitimație:

Data întocmirii schiței:

Semnătura instalatorului:

ANEXA nr. 4:

CONTRACT de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale - model -

ANEXA nr. 5:

CLAUZELE MINIME OBLIGATORII ale convenției tehnice privind realizarea lucrărilor de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale - model -

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 196 din data de 28 februarie 2022

Forma sintetică la data 21-Jan-2026. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® și tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.

CONTRACT din 23 februarie 2022 de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale - model -

Forma sintetică la data 21-Jan-2026. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® și tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.

▶(la data 28-Feb-2022 actul a fost în legătură cu [Regulament din 2022](#))

CAPITOLUL 0: Părțile contractante

A. Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale (denumirea), cu sediul social în, înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr., cod unic de înregistrare, cont bancar nr., deschis la Banca, titular al Licenței nr. de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, reprezentat legal în vederea semnării prezentului contract prin, în calitate de, denumit în continuare OSD, și

B. Domnul/Doamna, identificat(ă) prin buletinul/cartea de identitate seria nr., eliberat/eliberată la data de de, cod numeric personal, domiciliat(ă) în, str. nr. ..., bl., sc., et., ap., județul/sectorul cod poștal, telefon, cont bancar nr., deschis la Banca, persoană fizică, denumit în continuare solicitant, sau

Asociația de locatari/proprietari din, înregistrată la cu nr., cod fiscal, cod poștal, telefon, cont bancar nr., deschis la Banca, reprezentată legal prin, în calitate de, denumită în continuare solicitant, sau

Societatea, cu sediul în, str. nr., județul/sectorul, cod poștal, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr., cod unic de înregistrare, telefon, fax, cont bancar nr., deschis la Banca, reprezentată legal prin, în calitate de, persoană juridică, denumită în continuare solicitant, sau

Unitatea administrativ-teritorială (municipiul/orașul/comuna)/Asocierea de dezvoltare intercomunitară, cu sediul în, str.

..... nr., județul/sectorul, cod poștal, înregistrată la
..... cu nr., cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală
....., telefon, fax, cont bancar nr., deschis la
Banca, reprezentată legal prin, în calitate de
....., persoană juridică, denumită în continuare solicitant,
sau

Grupul de persoane fizice sau juridice din localitatea,
aparținătoare comunei/orașului/municipiului, județul,
reprezentat prin mandat de, în calitate de, e-mail,
telefon etc., denumit în continuare solicitant,
au convenit încheierea prezentului contract.

☐CAPITOLUL I: Obiectul contractului

☐Art. 1

☐**(1)** Obiectul contractului îl constituie racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale (SD) în vederea:

☐ înființării unui sistem nou de distribuție a gazelor naturale în localitățile
....., aparținătoare comunei/orașului/municipiului,
județul

☐ înființării unui sistem de distribuție închis în localitatea,
aparținătoare comunei/orașului/municipiului, județul

☐ alimentării cu gaze naturale a locului/locurilor de consum situat/situate în str.
..... nr., bl., sc., et., ap., localitatea
....., aparținătoare comunei/orașului/municipiului
....., județul

☐ racordării magistralei directe ce deservește locul de consum situat în str.
..... nr., bl., sc., et., ap., localitatea,
aparținătoare comunei/orașului/municipiului, județul,
prevăzută în Avizul tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale
(ATR) nr.din data de

☐**(2)** Activitățile prestate de OSD pentru realizarea instalației de racordare din ATR,
prevăzut la alin. (1), sunt cele cuprinse în etapele procesului de racordare la
sistemul de distribuție a gazelor naturale, respectiv:

☐**a)** OSD, în baza deținerii Licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor
naturale, realizează:

☐ preluarea și procesarea documentelor, altele decât cele aferente cererii de
racordare la SD;

☐ verificarea tehnică a proiectului pentru autorizarea executării/proiectului tehnic
a/al instalației de racordare, prin intermediul verificatorului de proiecte atestat de
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) pentru
sisteme de distribuție a gazelor naturale, tip atestat VGd, în conformitate cu
prevederile art. 160 alin. (1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.
[123/2012](#), cu modificările și completările ulterioare (Lege);

☐ urmărirea lucrărilor privind execuția instalației de racordare;

☐ recepția și punerea în funcțiune a instalației de racordare;

☐**b)** OSD, în baza deținerii autorizațiilor de proiectare și execuție a sistemelor de
distribuție a gazelor naturale, sistemelor de distribuție închise, precum și
instalațiilor aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan ce
funcționează în regim de medie, redusă și joasă presiune, în situația în care
solicitantul a optat ca execuția instalației de racordare să se realizeze de OSD,
poate realiza:

[] obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și autorizațiilor emise de organismele abilitate/autoritățile competente, pentru realizarea instalației de racordare;

[] proiectarea instalației de racordare;

[] execuția instalației de racordare.

c) verificarea tehnică a proiectului aferent instalației de racordare și/sau, după caz, a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD de către un angajat al OSD, care deține atestat ANRE tip VGd.

▶(la data 13-Dec-2022 Art. 1, alin. (2), litera B. din capitolul I completat de Art. I, punctul 28. din [Ordinul 136/2022](#))

☐**Art. 2**

(1) Instalația de racordare este obiectiv al sistemului de distribuție a gazelor naturale, iar certificatul de urbanism, avizele și autorizațiile/acordurile emise de organismele abilitate/autoritățile competente se obțin în numele OSD.

~~**(2)** Echipamentul de reglare a presiunii și/sau de măsurare a gazelor naturale, inclusiv firida, aferent locului de consum al viitorului client final casnic sau noncasnic, se achiziționează și se montează de OSD.~~

(2) Echipamentul de reglare a presiunii și/sau de măsurare a gazelor naturale, inclusiv firida, aferent/aferentă locului de consum al solicitantului, viitorul client final casnic sau noncasnic, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială sau instituția publică, se achiziționează și se montează de OSD, după caz.

▶(la data 13-Dec-2022 Art. 2, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 29. din [Ordinul 136/2022](#))

(3) Costurile privind achiziția echipamentului de reglare a presiunii gazelor naturale și a firidei, aferente locului de consum, prevăzute la alin. (2), se regăsesc în tariful de racordare.

(4) Costul privind achiziția echipamentului de măsurare a gazelor naturale, aferent locului de consum, prevăzut la alin. (2), este suportat de OSD și nu se regăsește în tariful de racordare.

(5) Montarea echipamentului de reglare a presiunii gazelor naturale și a firidei la locul de consum se realizează, după caz, de OSD sau de executantul instalației de racordare, selectat de OSD/solicitant, fapt consemnat în procesul-verbal de recepție, conform prevederilor anexei nr. 9 din Normele tehnice, în situația în care executantul lucrării montează echipamentul de reglare a presiunii gazelor naturale și firida, acestea se realizează în baza prevederilor art. 158 alin. (1) din Lege.

(6) Costul privind montarea echipamentului de măsurare a gazelor naturale, aferent locului de consum, prevăzut la alin. (2), este suportat de solicitant, prin tariful pentru punere în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale, practicat de OSD, conform prevederilor [Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru activitățile conexe celei de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale](#), aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. [140/2015](#), cu modificările ulterioare.

▶(la data 13-Dec-2022 Art. 2, alin. (2) din capitolul I completat de Art. I, punctul 30. din [Ordinul 136/2022](#))

☐**CAPITOLUL II: Durata contractului**

☐**Art. 3**

Contractul intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și își produce efectele începând cu data returnării la OSD.

☐**Art. 4**

(1) Prezentul contract se încheie pe o perioadă de, stabilită în conformitate cu termenele totale prevăzute în Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. [7/2022](#), denumit în continuare Regulament.

(2) Îndeplinirea cu întârziere a obligațiilor contractuale, cu acordul celeilalte părți, atrage decalarea corespunzătoare a termenelor scadente aferente respectivelor obligații, cu prelungirea corespunzătoare a duratei prezentului contract.

Art. 5

Contractul își produce efectele începând cu data încheierii sale și până la punerea în funcțiune a obiectului acestuia.

Art. 6

(1) Contractul nu include costurile cu proiectarea și execuția extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, prevăzută în ATR.

(2) Costurile activităților prevăzute la alin. (1) sunt precizate în contractul de cofinanțare încheiat între solicitant și OSD.

Art. 7

~~(1) Despăgubirea sumei finanțate de solicitant, viitor client final casnic, pentru realizarea instalației de racordare este de până la limita valorii medii a unui racord.~~

(1) Despăgubirea sumei finanțate de solicitant, respectiv de viitorul client final casnic, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială sau instituția publică, pentru realizarea instalației de racordare, este de până la limita valorii medii a unui racord.

(la data 13-Dec-2022 Art. 7, alin. (1) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 31. din [Ordinul 136/2022](#))

(2) Despăgubirea prevăzută la alin. (1) se realizează de către OSD:

a) în tranșe anuale egale, într-un interval de 5 ani de la data punerii în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale aferente locului de consum al solicitantului;

b) în integralitate, în limita valorii medii a unui racord, în maximum 30 de zile de la data punerii în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale aferente locului de consum al solicitantului.

Art. 8

Prevederile art. 7 nu se aplică:

a) solicitantului, viitor client final noncasnic;

b) dezvoltatorului ansamblului rezidențial;

c) concesionarului serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, unității administrativ-teritoriale și/sau asocierii acestora, care solicită racordarea la un SD existent pentru înființarea sistemului/sistemelor de distribuție a gazelor naturale sau înființarea rețelei de distribuție inteligentă a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. [128/2020](#) privind unele măsuri pentru instituirea Programului național de racordare a populației și clienților noncasnici la sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale, aprobată cu modificări prin Legea nr. [214/2020](#), sau pentru dezvoltarea unui SD în localitățile care au fost incluse în actele adiționale la contractele de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, încheiate conform art. 104 alin. (6) din Lege;

d) unității administrativ-teritoriale și/sau asocierii acestora, precum și asociației de dezvoltare intercomunitară care solicită:

(i) racordarea la SD a unor obiective/conducte de distribuție a gazelor naturale noi, ce fac parte din proiecte de investiții publice de interes zonal ori regional destinate

înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemului de distribuție a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. a) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. [51/2006](#), republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 104 alin. (2¹) din Lege;
(ii) extinderea rețelelor de distribuție inteligentă a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. [128/2020](#), aprobată cu modificări prin Legea nr. [214/2020](#);
e) solicitantului, pentru instalația de racordare necesară racordării unei magistrale directe.

CAPITOLUL III: Termenele de recepție și de punere în funcțiune a instalației de racordare

Art. 9

Racordarea prevăzută în Avizul tehnic de racordare nr. din data de se realizează de:

a) OSD; selecția OEP¹ și OEE² se realizează de către OSD;

¹OEP - operatorul economic autorizat ANRE pentru proiectarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale, sistemelor de distribuție închise, precum și a instalațiilor aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan ce funcționează în regim de medie, redusă și joasă presiune sau pentru proiectarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale, sistemelor de distribuție închise, precum și instalațiilor aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan ce funcționează în regim de înaltă presiune, după caz.

²OEE - operatorul economic autorizat ANRE pentru execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale, sistemelor de distribuție închise, precum și a instalațiilor aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan ce funcționează în regim de medie, redusă și joasă presiune sau pentru execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale, sistemelor de distribuție închise, precum și a instalațiilor aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan ce funcționează în regim de înaltă presiune, după caz.

b) OEP și OEE selectați de solicitant;

c) OSD; selecția OEP și OEE se realizează de către solicitant.

Art. 10

Termenul de recepție a instalației de racordare este de, corelat cu prevederile Regulamentului.

Art. 11

(1) Termenul de punere în funcțiune a racordului și/sau a stației de reglare-măsurare/stației de reglare/stației de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare (SRM/SR/SM/PRM/PR/PM) este de, corelat cu prevederile Regulamentului.

(2) De regulă, termenul de punere în funcțiune a SRM/SM/PRM/PM coincide cu termenul de punere în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale aferente locului de consum al solicitantului.

Art. 12

Pentru nerespectarea prevederilor art. 37 alin. (3) din Regulament, solicitantul are obligația de plăți către OSD o penalitate în cuantum de din valoarea contractului/zi întârziere; totalul penalităților nu poate depăși valoarea contractului.

CAPITOLUL IV: Valoarea contractului

Art. 13

▣(1) Valoarea contractului cuprinde costurile activităților prestate de OSD, prevăzute la art. 1 alin. (2), și este egală cu:

▣a) valoarea estimată a tarifului de racordare la SD, în cuantum de, la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare, în situația în care solicitantul alege ca activitățile de proiectare și execuție a instalației de racordare să fie realizate de către:

(i) OSD;

(ii) OEP și/sau OEE selectați/selectat de solicitant, prin intermediul OSD; sau

b) valoarea estimată însumată a componentelor tarifului de racordare la SD, aferente costurilor activităților prestate de OSD, în cuantum de, la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare, în situația în care solicitantul alege ca activitățile de proiectare și execuție a instalației de racordare să fie realizate de OEP și/sau OEE selectați/selectat de acesta, alții decât OSD.

~~▣(2) În situația în care solicitantul, viitor client final casnic, alege ca activitățile de proiectare și execuție a instalației de racordare să fie realizate de OEP și/sau OEE selectați/selectat de acesta, alții decât OSD, solicitantul achită:~~ (2) În situația în care solicitantul, viitorul client final casnic, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială sau instituția publică, alege ca activitățile de proiectare și execuție a instalației de racordare să fie realizate de OEP și/sau OEE selectați/selectat de acesta, alții decât OSD, solicitantul achită: ▶
(la data 13-Dec-2022 Art. 13, alin. (2) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 32. din [Ordinul 136/2022](#))

a) către OSD diferența dintre valoarea componentelor tarifului de racordare la SD, aferente activităților prestate de acesta, și valoarea medie a unui racord;

b) către OEP și/sau OEE valoarea componentelor tarifului de racordare la SD aferente activităților prestate de aceștia.

~~(3) În situația în care solicitantul, viitor client final casnic sau noncasnic, alege ca activitățile de proiectare și execuție a instalației de racordare să fie realizate de OEP și/sau OEE selectați/selectat de acesta, prin intermediul OSD, OSD achită către OEP și/sau OEE valoarea componentelor tarifului de racordare la SD aferente activităților prestate de aceștia, prevăzute în solicitarea de selectare, în termen de maximum 30 de zile de la data recepției la terminarea lucrărilor.~~

(3) În situația în care solicitantul, viitorul client final casnic sau noncasnic, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială sau instituția publică, alege ca activitățile de proiectare și execuție a instalației de racordare să fie realizate de OEP și/sau OEE selectați/selectat de acesta, prin intermediul OSD, OSD achită către OEP și/sau OEE valoarea componentelor tarifului de racordare la SD aferente activităților prestate de aceștia, prevăzute în solicitarea de selectare, în termen de maximum 30 de zile de la data recepției la terminarea lucrărilor.

▶(la data 13-Dec-2022 Art. 13, alin. (3) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 33. din [Ordinul 136/2022](#))

▣Art. 14

(1) Tariful de racordare la SD estimat este calculat de OSD conform prevederilor metodologice referitoare la calculul tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport și distribuție din sectorul gazelor naturale, aprobate de ANRE.

~~▣(2) Solicitantul, viitor client final casnic sau noncasnic, prin solicitarea de selectare înregistrată la OSD cu nr. /, comunică către OSD următoarele:~~ (2) Solicitantul, viitorul client final casnic sau noncasnic, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială sau instituția publică, prin solicitarea de selectare înregistrată la OSD cu nr. /,

comunică către OSD următoarele: ▶(la data 13-Dec-2022 Art. 14, alin. (2) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 34. din [Ordinul 136/2022](#))

a) obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și acordurilor/autorizațiilor emise de organisme abilitate/autoritățile competente se realizează de

b) proiectarea instalației de racordare se realizează de
(Se completează cu denumirea OEP.);

c) execuția instalației de racordare se realizează de
(Se completează cu denumirea OEE.).

d) verificarea tehnică a proiectului se realizează de(Se completează cu numele și prenumele verficatorului de proiecte care deține atestat ANRE tip VGd).

▶(la data 13-Dec-2022 Art. 14, alin. (2), litera C. din capitolul IV completat de Art. I, punctul 35. din [Ordinul 136/2022](#))

▣(3) Tariful de racordare la SD estimat, prevăzut la alin. (1), în corelare cu prevederile alin. (2), cuprinde următoarele componente:

a) $T_{(D)}$ - componenta tarifului de racordare la SD aferentă costurilor pentru dobândirea certificatului de urbanism, a avizelor și a acordurilor/autorizațiilor emise de organisme abilitate/autoritățile competente, precum și a autorizației de construire a instalației de racordare - în valoare de lei, aceasta fiind stabilită de OSD sau comunicată de solicitant;

b) $T_{(P)}$ - componenta tarifului de racordare la SD aferentă costurilor legate de proiectarea instalației de racordare - în valoare de lei, aceasta fiind stabilită de OSD sau comunicată de solicitant;

~~**e)** $T_{(V)}$ - componenta tarifului de racordare la SD aferentă costurilor legate de verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic a/al instalației de racordare, conform prevederilor art. 160 alin. (1) și alin. (3) lit. a) din Lege - în valoare de lei, aceasta fiind stabilită de OSD;~~

c) $T_{(V)}$ - componenta tarifului de racordare la SD aferentă costurilor legate de verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic a/al instalației de racordare, conform prevederilor art. 160 alin. (1) și alin. (3) lit. a) din Lege - în valoare de lei, aceasta fiind stabilită de OSD sau comunicată de solicitant;

▶(la data 13-Dec-2022 Art. 14, alin. (3), litera C. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 36. din [Ordinul 136/2022](#))

d) $T_{(E)}$ - componenta tarifului de racordare la SD aferentă costurilor legate de execuția instalației de racordare - în valoare delei, aceasta fiind stabilită de OSD sau comunicată de solicitant;

e) $T_{(U)}$ - componenta tarifului de racordare la SD aferentă costurilor legate de urmărirea lucrărilor, recepția și de punerea în funcțiune a instalației de racordare - în valoare de lei, acesta fiind stabilită de OSD.

(4) Instalația de racordare prevăzută în ATR este finanțată de

~~**(5)** Înainte de punerea în funcțiune a racordului și a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, tariful de racordare la SD estimat, prevăzut la alin. (1), se regularizează.~~

(5) Înainte de punerea în funcțiune a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, tariful de racordare la SD estimat, prevăzut la alin. (1), se regularizează.

▶(la data 13-Dec-2022 Art. 14, alin. (5) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 37. din [Ordinul 136/2022](#))

~~**(6)** În situația în care solicitantul, viitor client final casnic, suportă finanțarea instalației de racordare, OSD are obligația să îl despăgubească până la limita valorii medii a unui racord, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d²) din Lege.~~

(6) În situația în care solicitantul, viitorul client final casnic, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială sau instituția

publică, suportă finanțarea instalației de racordare, OSD are obligația să îl despăgubească până la limita valorii medii a unui racord, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d²) din Lege.

▶(la data 13-Dec-2022 Art. 14, alin. (6) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 37. din [Ordinul 136/2022](#))

(7) Valoarea medie a unui racord, prevăzută la alin. (6), nu conține TVA.

☐ **CAPITOLUL V: Obligațiile și drepturile operatorului sistemului de distribuție a gazelor naturale**

☐ **Art. 15**

OSD are obligația:

a) să întreprindă activitățile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a);

b) să plătească solicitantului penalitățile stabilite în Standardul de performanță pentru serviciul de distribuție și de sistem al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. [162/2015](#), cu modificările și completările ulterioare;

c) să recepționeze și să pună în funcțiune instalația de racordare;

d) să pună în funcțiune instalația de utilizare a gazelor naturale în termen de 5 sau 10 zile lucrătoare de la data solicitării transmise OSD de către executantul lucrării, în funcție de debitul de gaze naturale ce urmează a fi înregistrat de aparatul/echipamentul de măsurare aferent locului de consum, conform prevederilor art. 25 alin. (1) lit. a) din Procedura privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția tehnică și punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. [156/2020](#);

~~**e)** să regularizeze tariful de racordare la SD, în urma primirii documentelor justificative privind costurile finale ale lucrării;~~

☐ **e)** să regularizeze tariful de racordare la SD, în urma primirii documentelor justificative privind costurile finale ale lucrării, respectiv:

(i) după încheierea procesului-verbal de punere în funcțiune a racordului și a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și înaintea încheierii procesului-verbal de punere în funcțiune a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, în situația în care instalația de racordare este executată în baza autorizației de construire;

(ii) după încheierea procesului-verbal de recepție tehnică a racordului și înaintea încheierii procesului-verbal de punere în funcțiune a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, în situația în care instalația de racordare este executată în baza autorizației administratorului drumului;

▶(la data 13-Dec-2022 Art. 15, litera E. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 38. din [Ordinul 136/2022](#))

f) să ramburseze solicitantului diferența dintre valoarea tarifului de racordare și costurile realizate de OSD pentru instalația de racordare, în limita valorii medii a unui racord, în termenul prevăzut în contract.

☐ **Art. 16**

OSD are dreptul:

a) să propună solicitantului încheierea actului adițional la contractul de racordare pentru situațiile prevăzute în prezentul contract;

☐ **b)** să încaseze:

~~(i) de la solicitantul, viitor client final casnic;~~

(i) de la solicitantul, viitorul client final casnic, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială sau instituția publică:

▶(la data 13-Dec-2022 Art. 16, litera B. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 39. din [Ordinul 136/2022](#))

1. diferența dintre tariful de racordare la SD și valoarea medie a unui racord, calculate conform prevederilor reglementărilor aprobate de ANRE;

2.valoarea suplimentară rezultată în urma regularizării costurilor instalației de racordare, în situația în care aceasta există;

(ii)de la solicitantul, viitor client final noncasnic/dezvoltatorul ansamblului rezidențial/concesionarul serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale/UAT/instalației de racordare necesare racordării unei magistrale directe etc.:

1.tariful de racordare la SD;

2.valoarea suplimentară rezultată în urma regularizării costurilor instalației de racordare, în situația în care aceasta există;

c)să preia în proprietate/patrimoniu activele rezultate ca urmare a realizării instalației de racordare, de la data punerii în funcțiune a acestora, prin efectul legii.

CAPITOLUL VI: Obligațiile și drepturile solicitantului

Art. 17

(1)Solicitantul are, în principal, următoarele obligații:

~~**a)**viitorul client final casnic să achite către OSD diferența dintre tariful de racordare la SD și valoarea medie a unui racord, precum și valoarea suplimentară rezultată în urma regularizării costurilor instalației de racordare;~~

a)viitorul client final casnic, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială sau instituția publică, să achite către OSD diferența dintre tariful de racordare la SD și valoarea medie a unui racord, precum și valoarea suplimentară rezultată în urma regularizării costurilor instalației de racordare;

▶(la data 13-Dec-2022 Art. 17, alin. (1), litera A. din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 40. din Ordinul 136/2022)

b)viitorul client final noncasnic/dezvoltatorul ansamblului rezidențial/concesionarul serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale/UAT/solicitantul instalației de racordare necesare racordării unei magistrale directe etc. să achite către OSD tariful de racordare la SD și valoarea suplimentară rezultată în urma regularizării costurilor instalației de racordare, în situația în care aceasta există;

c)să achite către OEP și/sau OEE valoarea componentelor tarifului de racordare la SD aferente activităților prestate de aceștia, în situația în care aceste activități nu sunt prestate prin intermediul OSD.

~~**(2)**Solicitantul, viitor client final casnic sau noncasnic, are obligația să realizeze proiectarea, execuția și recepția tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale aferente locului de consum, prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE pentru proiectarea și/sau execuția instalației de utilizare a gazelor naturale, de regulă, în termen de maximum:~~

(2) Solicitantul, viitorul client final casnic sau noncasnic, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială sau instituția publică, are obligația să realizeze proiectarea, execuția și recepția tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale aferente locului de consum, prin intermediul operatorilor economici autorizați de ANRE pentru proiectarea și/sau execuția instalației de utilizare a gazelor naturale, de regulă, în termen de maximum:

▶(la data 13-Dec-2022 Art. 17, alin. (2) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 41. din Ordinul 136/2022)

a)30 de zile de la data încheierii contractului de racordare la SD, pentru imobilul construit în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazeși;

b)90 de zile de la data încheierii contractului de racordare la SD, pentru imobilul ce urmează să fie construit și în care urmează să se amplaseze aparatele consumatoare de combustibili gazeși.

(3)Solicitantul are obligația de a pune la dispoziția OSD documentele justificative privind costurile finale ale instalației de racordare, evidențiate în mod distinct

pentru toate componentele aferente acesteia, cu maximum 5 zile înainte de data programării punerii în funcțiune a racordului.

(4) Dezvoltatorul ansamblului rezidențial are obligația de a pune la dispoziția OSD autorizația de construire în termen de valabilitate pentru ansamblul de blocuri de locuințe și/sau de locuințe individuale, la momentul returnării contractului de racordare semnat.

Art. 18

Solicitantul are dreptul:

a) să fie racordat la SD;

b) să îi fie pusă în funcțiune de OSD instalația de racordare în termenele prevăzute în Regulament;

c) să îi fie pusă în funcțiune de OSD instalația de utilizare a gazelor naturale aferentă locului de consum al solicitantului;

d) să beneficieze de despăgubirea prevăzută la art. 7, până la limita valorii medii a unui racord.

CAPITOLUL VII: Încetarea contractului

Art. 19

În situația în care autoritățile administrației publice nu eliberează, indiferent de cauză, avizele/aprobările necesare execuției lucrărilor și autorizația de construire/acordul sau autorizația administratorului drumului, atunci contractul de racordare încetează de drept, fără alte notificări și puneri în întârziere, respectiv fără ca OSD să aibă obligația de a plăti daune-interese către solicitant.

Art. 20

(1) Prezentul contract încetează în următoarele situații:

a) la expirarea termenului prevăzut la art. 4;

b) la solicitarea uneia dintre părți, sub condiția notificării prealabile în termen de zile și a obținerii acordului celeilalte părți;

c) după rambursarea cheltuielilor cu instalația de racordare realizate de OSD, în limita valorii medii a racordului;

d) în cazul nerespectării obligației de către dezvoltatorul ansamblului rezidențial a prevederilor art. 17 alin. (4);

e) în cazul nerespectării de către solicitant a prevederilor art. 17 alin. (1) lit. a) sau b);

f) la solicitarea OSD, în situația în care, ulterior încheierii contractului, sunt modificări de natură tehnică la nivelul SD sau al imobilului, care conduc la modificarea soluției tehnice de racordare la SD, iar solicitantul nu depune la OSD documentele aferente.

(2) În situația în care solicitantul solicită încetarea contractului de racordare, OSD are dreptul de a solicita și primi din partea solicitantului contravaloarea activităților efectuate de acesta după momentul semnării contractului.

CAPITOLUL VIII: Notificări

Art. 21

(1) Părțile sunt obligate ca pe parcursul derulării prezentului contract să își notifice reciproc orice modificare a circumstanțelor avute în vedere la data semnării acestuia, în termen de 5 zile de la data producerii acestora.

(2) Toate notificările prevăzute la alin. (1) se transmit în scris, prin remitere directă sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la adresele prevăzute în contract, în situația în care părțile nu convin asupra altor adrese sau asupra altor modalități pentru transmiterea notificărilor sau în situația în care prin contract nu se prevede o altă modalitate de transmitere.

(3) În cazul în care notificarea prevăzută la alin. (1) se realizează prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, se consideră primită de destinatar la data

semnării de către acesta a confirmării de primire; în caz contrar, procedura de notificare este considerată îndeplinită la data returnării scrisorii către expeditor.

☐CAPITOLUL IX: Forța majoră

☐Art. 22

(1) Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care exonerează de răspundere partea care îl invocă.

(2) Partea care invocă un caz de forță majoră este obligată să îl notifice celeilalte părți în termen de 5 zile calendaristice de la data încetării evenimentului, urmată de remiterea documentelor justificative în termen de 15 zile calendaristice de la aceeași dată.

(3) Cazurile de forță majoră sunt certificate conform reglementărilor în vigoare.

(4) În cazul în care forța majoră nu încetează în termen de 60 de zile calendaristice de la data producerii acesteia, părțile au dreptul să solicite desființarea de plin drept a contractului, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

☐CAPITOLUL X: Soluționarea litigiilor

☐Art. 23

(1) Părțile convin ca toate neînțelegerile privind validitatea contractului sau cele rezultate din interpretarea, execuția sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

(2) În caz contrar, litigiile sunt depuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente.

☐CAPITOLUL XI: Anexe

☐Art. 24

Următoarele documente sunt anexate, în principal, la prezentul contract:

a) Avizul tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale nr. din data de

b) schița cu soluția tehnică de racordare la SD;

c) solicitarea de selectare înregistrată la OSD cu nr. etc.

☐CAPITOLUL XII: Clauze finale

☐Art. 25

Părțile contractante pot conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin act adițional, cu respectarea contractului și a celorlalte reglementări în vigoare.

☐Art. 26

Termenii de specialitate utilizați în prezentul contract sunt definiți de legislația în vigoare.

☐Art. 27

Prezentul contract a fost încheiat astăzi, //, în două exemplare originale în limba română, având aceeași valoare juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.

☐Art. 28

Clauzele prezentului contract se completează cu prevederile Codului civil, precum și cu celelalte reglementări în vigoare.

☐Art. 29

Regulile specifice pentru realizarea racordării la SD a ansamblurilor rezidențiale sunt prevăzute în anexa care face parte integrală din prezentul contract.

Pentru OSD Numele și prenumele: Funcția: Semnătura: Data:	Pentru solicitant Numele și prenumele: Semnătura: Data:
---	--

ANEXĂ: REGULI SPECIFICE pentru realizarea racordării la SD a ansamblurilor rezidențiale

(- Anexă la contractul de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale)

1) Dezvoltatorul ansamblului rezidențial adresează OSD o cerere pentru racordarea la SD a viitorilor clienți finali casnici și/sau noncasnici, prezentând date referitoare la debitul și presiunea gazelor naturale necesare alimentării cu gaze naturale pentru fiecare imobil/construcție.

2) Racordul la SD destinat alimentării cu gaze naturale a locului de consum al viitorului/viitorilor client/clienti final/finali casnic/casnici/noncasnic/noncasnici face legătura dintre conducta de distribuție a gazelor naturale, amplasată pe drumul/aleea de acces privată, și un post de reglare-măsurare/post de reglare a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile art. 100 pct. 76 din Lege.

3) Echipamentele de măsurare a gazelor naturale individuale sunt achiziționate și montate de OSD; montarea acestora se realizează în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. **89/2018** (*Norme tehnice*).

4) Obiectivele/conductele de distribuție a gazelor naturale necesare realizării racordării la SD, respectiv instalațiile de racordare ale viitorilor clienți finali casnici și/sau noncasnici amplasate în interiorul ansamblului rezidențial se finanțează de către dezvoltatorul ansamblului rezidențial și se realizează cu respectarea prevederilor Normelor tehnice.

5) Pentru încheierea contractului de racordare, dezvoltatorul ansamblului rezidențial trebuie să depună la OSD, în copie, și autorizația de construire în termen de valabilitate pentru ansamblul de blocuri de locuințe și/sau de locuințe individuale.

6) Pentru realizarea lucrărilor necesare racordării la SD a viitorilor clienți finali casnici și/sau noncasnici din ansamblu, dezvoltatorul ansamblului rezidențial are obligația de a încheia un contract de prestări servicii cu OEP și/sau OEE.

7) OSD preia în proprietate, cu justă despăgubire în limita eficienței economice în condițiile legii, obiectivul/conducta de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD, precum și instalațiile de racordare din cadrul ansamblului rezidențial, numai după ce numărul total al instalațiilor de utilizare a gazelor naturale ale viitorilor clienți finali casnici și/sau noncasnici, puse în funcțiune, reprezintă cel puțin 80% din numărul total al instalațiilor de utilizare din ansamblu.

8) Dezvoltatorul ansamblului rezidențial nu poate transfera către viitorii clienți finali casnici și/sau noncasnici costurile cu racordarea la SD, aceste costuri fiind recuperate în conformitate cu prevederile pct. 7.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 196 din data de 28 februarie 2022

Forma sintetică la data 21-Jan-2026. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® și tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.

ACTUL din 23 februarie 2022 CLAUZELE MINIME OBLIGATORII ale convenției tehnice privi-d realizarea lucrărilor de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale - model -

Forma sintetică la data 21-Jan-2026. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® și tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.

▶(la data 28-Feb-2022 actul a fost în legatura cu [Regulament din 2022](#))

CAPITOLUL I: Părțile contractante

A. Operatorul de distribuție a gazelor naturale (OSD) (denumirea), cu sediul social în, număr de înmatriculare, cod fiscal, cont bancar nr., deschis la banca, titular al Licenței nr. de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, reprezentat legal prin dl/dna, în calitate de, și

B. Operatorul economic autorizat de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) pentru proiectarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale (OEP) (denumirea), tip autorizație, valabilă de la data de până la data de, cu sediul în, str. nr., telefon/fax, e-mail, număr de înmatriculare, cod fiscal, cont bancar, deschis la Banca, reprezentat legal prin dl/dna, având calitatea de, și/sau

C. Operatorul economic autorizat de ANRE pentru execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale (OEE) (denumirea), tip autorizație, valabilă de la data până la data de, cu sediul în, str. nr., telefon/fax, e-mail, număr de înmatriculare, cod fiscal, cont bancar, deschis la Banca, reprezentat legal prin dl/dna, având calitatea de,

fiecare denumită individual "partea" și/sau colectiv "părțile", au convenit încheierea prezentei convenții tehnice.

CAPITOLUL II: Obiectul Convenției tehnice

Art. 1

(1) Activitățile necesare racordării la sistemul de distribuție a gazelor naturale (SD) a (imobilul/obiectivul/sistemul nou) amplasat în (strada, numărul, satul, comuna/orașul/municipiul, județul), sunt:

a) obținerea certificatului de urbanism, a avizelor/autorizațiilor emise de organismele abilitate/autoritățile competente, precum și a autorizației de construire a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD și/sau a instalației de racordare, în numele OSD;

b) întocmirea și depunerea proiectului pentru autorizarea executării/proiectului tehnic aferent lucrărilor de racordare la SD;

c) întocmirea și depunerea la autoritățile și instituțiile publice și la deținătorii de utilități a documentației tehnice aferente lucrărilor de racordare la SD;

d) execuția lucrărilor de racordare la SD.

(2) Obiectul convenției tehnice îl constituie realizarea activităților prevăzute la alin. (1), după caz.

Art. 2

(1) Achiziția echipamentului de reglare a presiunii și de măsurare a gazelor naturale, inclusiv a firidei nu face obiectul prezentei convenții tehnice.

(2) În situația în care teul de bransament echipat cu dispozitiv de siguranță sau, după caz, teul de bransament din oțel este pus la dispoziție de către OSD, achiziția acestuia nu face obiectul prezentei convenții tehnice.

CAPITOLUL III: Durata Convenției tehnice

Art. 3

(1) Convenția tehnică intră în vigoare la data semnării de către părți și își produce efectele începând cu data returnării la OSD.

(2) Convenția tehnică se încheie pe o durată de zile, corespunzătoare realizării lucrărilor de racordare la SD, care fac obiectul acesteia.

Art. 4

(1) Durata prevăzută la art. 3 alin. (2) este în concordanță cu termenele prevăzute în Regulament.

(2) Lucrarea de racordare la SD se consideră finalizată, din punctul de vedere al cerințelor prevăzute în legislația în construcții, la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Art. 5

Durata prevăzută la art. 3 alin. (2) poate fi prelungită de către părți prin act adițional, cu notificarea prealabilă a solicitantului.

CAPITOLUL IV: Termeni și abrevieri

Art. 6

(1) În sensul convenției tehnice se definesc următorii termeni și următoarele abrevieri după cum urmează:

- a) ATR - avizul tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale;
- b) Convenția tehnică - Convenția tehnică privind realizarea lucrărilor de racordare la SD, încheiată între OSD și OEP și/sau OEE, selectați/selectat de solicitant, cu luarea în considerare a faptului că obiectivele rezultate în urma finalizării/terminării lucrărilor de racordare la SD sunt realizate în numele OSD și fac parte din obiectivele SD;
- c) Lege - Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;
- d) lucrări de racordare la SD - ansamblul activităților necesare proiectării și executării instalației de racordare și/sau, după caz, extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD;
- e) OSD - operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale;
- f) procedură OSD - procedură operațională proprie elaborată de OSD în conformitate cu prevederile art. 158 alin. (1) din Lege;
- g) PVRTL - procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;
- h) PVRF - procesul-verbal de recepție finală;
- i) Regulament - Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 7/2022;
- j) solicitant - persoana fizică/juridică sau grupul de persoane fizice/juridice care adresează OSD o cerere scrisă în vederea racordării la SD.

(2) Termenii prevăzuți la alin. (1) se completează cu termenii definiți în Lege și în legislația aplicabilă în sectorul gazelor naturale.

CAPITOLUL V: Drepturile și obligațiile părților

SECȚIUNEA 1: Drepturile și obligațiile OSD

Art. 7

OSD, în relația cu OEP, are, în principal, următoarele drepturi:

- a) să execute garanția de bună execuție în limita prejudiciului creat, în situația în care aceasta există și în situația în care OEP nu își îndeplinește obligațiile asumate prin Convenția tehnică;
- b) să propună încheierea unui act adițional la Convenția tehnică pentru situațiile neprevăzute în aceasta.

Art. 8

OSD, în relația cu OEP, are, în principal, următoarele obligații:

a) să respecte prevederile legale în vigoare în derularea activităților ce fac obiectul Convenției tehnice;

b) să pună la dispoziția OEP documentele și informațiile necesare executării Convenției tehnice, la data semnării acesteia;

c) să notifice solicitantul cu privire la neîndeplinirea/îndeplinirea cu întârziere de către OEP a obligațiilor asumate prin Convenția tehnică.

Art. 9

OSD, în relația cu OEE, are, în principal, următoarele drepturi:

a) să propună încheierea unui act adițional la Convenția tehnică pentru situațiile neprevăzute în aceasta;

b) să sisteze execuția lucrărilor de racordare în situația în care OEE nu își îndeplinește obligațiile contractuale sau nu respectă prevederile legale privind execuția obiectivelor din sectorul gazelor naturale specificate de OSD;

c) să execute garanția de bună execuție în limita prejudiciului creat, în situația în care aceasta există și în situația în care OEE nu își îndeplinește obligațiile asumate prin Convenția tehnică;

d) să notifice OEE, în caz de nerefacere corespunzătoare a sistemului rutier (carosabil și/sau trotuar), acordând un termen de 10 zile pentru remediere; în cazul în care OEE nu remediază lucrările de refacere a sistemului rutier executate necorespunzător, pe cheltuială proprie și în termen, OSD are dreptul de a remedia aceste lucrări, personal sau cu alți contractanți, pe cheltuiala OEE.

Art. 10

OSD, în relația cu OEE, are, în principal, următoarele obligații:

a) să urmărească execuția lucrărilor realizate de OEE pe tot parcursul derulării Convenției tehnice;

b) să notifice OEE anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate, precum și termenul acordat pentru remedierea prejudiciului;

c) să notifice solicitantul cu privire la neîndeplinirea/îndeplinirea cu întârziere de către OEE a obligațiilor asumate prin Convenția tehnică;

d) să pună la dispoziția OEE echipamentul de reglare a presiunii și/sau de măsurare a gazelor naturale, inclusiv firida, în termenele prevăzute în Regulament;

e) să pună la dispoziția OEE, dacă este cazul, teul de bransament echipat cu dispozitiv de siguranță sau teul de bransament din oțel.

SECȚIUNEA 2: Drepturile și obligațiile OEP

Art. 11

OEP, în relația cu OSD, are, în principal, următoarele drepturi:

a) să solicite OSD punerea la dispoziția OEP a documentelor și informațiilor necesare executării obiectului Convenției tehnice;

b) să primească garanția de bună execuție în situația în care aceasta există și în situația în care nu a fost executată până la data încheierii PVRF.

Art. 12

OEP, în relația cu OSD, are, în principal, următoarele obligații:

a) să respecte prevederile legale în sectorul gazelor naturale pentru proiectarea lucrării de racordare prevăzute la obiectul Convenției tehnice;

b) să realizeze activitatea de proiectare a obiectivului sistemului de distribuție a gazelor naturale, în baza autorizației ANRE valabile;

~~**c)** să pună la dispoziția OSD proiectul pentru autorizarea executării instalației de racordare și, după caz, a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, în vederea verificării proiectului înainte de obținerea autorizației de construire; după~~

~~obținerea acesteia, proiectul pentru autorizarea executării se constituie parte integrantă a proiectului tehnic;~~

c) în situația în care solicitantul îl alege pe OSD, pentru verificarea tehnică a proiectului, să pună la dispoziția OSD proiectul pentru autorizarea executării instalației de racordare și, după caz, a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, înainte de obținerea autorizației de construire; după obținerea acesteia, proiectul pentru autorizarea executării se constituie parte integrantă a proiectului tehnic;

*(la data 13-Dec-2022 Art. 12, litera C. din capitolul V, secțiunea 2 modificat de Art. I, punctul 42. din **Ordinul 136/2022**)*

~~**d)** să pună la dispoziția OSD proiectul tehnic aferent instalației de racordare și, după caz, extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, în vederea verificării acestuia;~~

d) să pună la dispoziția OSD proiectul tehnic aferent instalației de racordare și, după caz, extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, în vederea îndeplinirii de către OSD a obligației prevăzute la art. 160 alin. (1) din Lege;

*(la data 13-Dec-2022 Art. 12, litera D. din capitolul V, secțiunea 2 modificat de Art. I, punctul 42. din **Ordinul 136/2022**)*

e) dacă este cazul, să obțină toate avizele și autorizațiile necesare executării obiectului Convenției tehnice în numele OSD;

f) să transmită, prin intermediul canalelor de comunicare precizate de OSD, documentele și informațiile referitoare la stadiul lucrărilor contractate; OEP garantează corectitudinea datelor transmise și conformitatea acestora cu informațiile din documentele originale;

g) să notifice în scris OSD, cu cel puțin 60 de zile anterior datei la care expiră autorizația ANRE care îi conferă OEP dreptul să proiecteze sisteme de distribuție a gazelor naturale, conform obiectului Convenției tehnice;

h) să depună la OSD, în vederea respectării prevederilor art. 160 alin. (1) din Lege, următoarele:

(i) certificatul de urbanism, avizele deținătorilor de utilități solicitate prin certificatul de urbanism, autorizația de construire și/sau acordul/autorizația administratorului drumului, în original;

(ii) două exemplare din proiectul pentru autorizarea executării/proiectul tehnic, care să conțină, în principal:

1. partea de desfacere-refacere sistem rutier (dacă este cazul), vizat spre neschimbare de către emitentul autorizației de construire și/sau al acordului/autorizației administratorului drumului;

2. planul de securitate și sănătate a muncii;

(iii) proiectele pentru lucrările conexe, după caz.

SECTIUNEA 3: Drepturile și obligațiile OEE

Art. 13

OEE, în relația cu OSD, are, în principal, următoarele drepturi:

a) să solicite OSD punerea la dispoziția OEE a documentelor și informațiilor necesare executării obiectului Convenției tehnice;

b) să primească garanția de bună execuție în situația în care aceasta există și în situația în care nu a fost executată până la data încheierii PVRF.

Art. 14

OEE, în relația cu OSD, are, în principal, următoarele obligații:

a) să execute integral și la termen obiectul Convenției tehnice, cu respectarea cerințelor prevăzute în Regulament și în procedurile OSD și cu considerarea termenelor asumate de către solicitant și prevăzute în graficul de proiectare și/sau execuție a lucrărilor de racordare la SD, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele clauze minime obligatorii;

b) să remedieze viciile ascunse până la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor;

c) să anunțe începerea lucrărilor la OSD, la emitentul autorizației de construire și la Inspectoratul de Stat în Construcții, în numele OSD, în conformitate cu legislația în vigoare;

d) să nu acopere lucrările care devin ascunse fără participarea reprezentantului OSD desemnat cu urmărirea lucrărilor și fără ca acesta să accepte modul de execuție/etapele de montaj; în caz contrar, lucrările de descoperire și refacere a lucrărilor neverificate, precum și refacerea lucrărilor neconforme sunt suportate de către OEE;

e) să utilizeze materialele care respectă cerințele de calitate, conform prevederilor art. 173 din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018 (Norme tehnice);

f) să pună la dispoziția OSD, înainte de solicitarea de punere în funcțiune a racordului, toate documentele care au stat la baza execuției lucrărilor, respectiv a instalației de racordare și, după caz, a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, necesare întocmirii cărții construcției;

g) să remedieze lucrările executate necorespunzător pe cheltuielă proprie;

h) să transmită, prin intermediul canalelor de comunicare precizate de OSD, documentele și informațiile referitoare la stadiul lucrărilor contractate; OEE garantează corectitudinea datelor transmise și conformitatea acestora cu informațiile din documentele originale;

i) să notifice în scris OSD cu cel puțin 60 de zile anterior datei la care expiră autorizația ANRE care îi conferă OEE dreptul să execute sisteme de distribuție a gazelor naturale, conform obiectului Convenției tehnice;

j) să achite contravaloarea eventualelor amenzi aplicate OSD de către organele de control competente:

(i) pentru refacerea necorespunzătoare a sistemului rutier (tasări sau alte neconformități), neasigurarea șantierului (a tranșeelelor, a gropilor) și pentru excesul de material rezultat în urma decopertării și săpăturii;

(ii) pentru execuția de lucrări fără autorizație de construire/acord/autorizația administratorului drumului sau de spargere;

k) să îl despăgubească pe OSD împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, amenzilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultate din sau în legătură cu obligațiile ce sunt în responsabilitatea OEE;

l) să respecte termenele și cerințele prevăzute de legislația în vigoare în domeniul construcțiilor;

m) să ia în considerare referatul întocmit de verificatorul de proiecte atestat ANRE pentru:

(i) proiectul pentru autorizarea executării/proiectul tehnic aferent lucrărilor de racordare la SD;

(ii) dispoziția/dispozițiile de șantier dată/date de OEP pentru modificări locale ale soluției tehnice din proiectul pentru autorizarea executării, conform prevederilor legale în vigoare;

(iii) proiectele tehnice întocmite în urma unor rapoarte de expertiză tehnică de calitate;

n) să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier este autorizată și să mențină șantierul și lucrările în starea de ordine necesară pentru evitarea oricărui pericol;

o) să procure și să întrețină pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, pentru situația în care sunt necesare sau au fost solicitate de către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor;

p) să asigure confortul riveranilor;

q) să ia toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe/în afara șantier/șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru, cu respectarea legislației de mediu în vigoare;

r) să măsoare, în cazul racordului, și să completeze în planul de situație, pe lângă elementele specifice proiectului și cotele față de repere fixe (limita de proprietate stânga/dreapta; distanțele față de obiectivele SD existente: racorduri, vane, cuplări cu alte conducte etc.);

s) să realizeze gropile de poziție prin desfacerea și refacerea carosabilului în vederea realizării cuplării și punerii în funcțiune;

t) să aducă terenul la starea inițială, în conformitate cu specificațiile OSD, precum și cu impunerile ce rezultă din autorizația de construire și/sau acordurile/autorizațiile/avizele emise de autoritățile locale, și să întocmească procesul-verbal de refacere/aducere a terenului la starea inițială validat de autoritatea locală, după caz;

u) să execute lucrările, conform proiectului avizat și condițiilor impuse prin acorduri/autorizații/avize pentru regimul ales de presiune a gazelor naturale, cu respectarea Normelor tehnice și a tuturor prevederilor legale în vigoare la data realizării lucrării, din punctul de vedere al distanțelor de securitate față de construcții și utilități, al materialelor folosite și al probelor de presiune;

v) să asigure împrejmuirea și semnalizarea zonelor de lucru, conform legislației în vigoare și specificațiilor OSD, indiferent de etapa în care se află lucrarea (lucrări de terasamente, lucrări de montaj etc.);

w) să mențină elementele de presemnalizare, semnalizare și împrejmuire a șantierului pe tot parcursul efectuării lucrărilor, până la finalizarea lucrării prin aducerea terenului la starea inițială;

x) să respecte perioada de garanție aferentă lucrărilor de refacere a suprafețelor afectate de lucrare, stabilită în legislația aplicabilă și/sau hotărârile autorităților publice locale.

CAPITOLUL VI: Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

Art. 15

Nerespectarea obligațiilor asumate prin Convenția tehnică de către una dintre părți dă dreptul părții lezate de a o rezilia și de a pretinde plata de daune-interese.

Art. 16

(1) În cazul în care, din vina sa exclusivă, OEP și/sau OEE execută necorespunzător obligațiile sale sau întârzie începerea lucrărilor sau orice etapă intermediară a acestora conform graficului de execuție a lucrărilor, aceștia/acesta sunt/este obligați/obligat să plătească la OSD o penalitate, corespunzătoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, din valoarea activităților prestate, prevăzută în solicitarea de selectare, pentru fiecare zi de întârziere față de termenele asumate și nerespectate (inclusiv

cele intermediare prevăzute în graficul de proiectare și/sau execuție a lucrărilor de racordare la SD).

(2) Valoarea totală a penalităților prevăzute la alin. (1) nu poate depăși valoarea activităților prestate prevăzută în solicitarea de selectare.

CAPITOLUL VII: Garanții

Art. 17

Perioada de garanție a lucrărilor curge de la data PVRTL, pe ansamblu sau pe părți din lucrare, distincte din punct de vedere fizic și funcțional, până la data PVRF, dar nu mai puțin de 24 de luni.

Art. 18

(1) OEE are obligația de a constitui în favoarea OSD garanția de bună execuție a lucrării în următoarele condiții:

a) în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data la care Convenția tehnică produce efecte juridice, OEE constituie garanția de bună execuție a lucrării în cuantum de 10% din valoarea activității prestate, prevăzută în solicitarea de selectare;

b) garanția de bună execuție este constituită prin virament bancar într-un cont de garanție de bună execuție deschis de OEE în favoarea OSD, la o bancă agreată de toate părțile contractante, prin scrisoare de garanție bancară sau alt instrument de garantare emis de o societate de asigurări, instrument care are aceeași forță juridică și aplicabilitate ca scrisoarea de garanție bancară, fiind necondiționat, ferm, irevocabil și reprezentând o garanție autonomă și independentă; instrumentul de garantare nu conține termeni și condiții de excludere/limitare a răspunderii OEE pentru obligațiile asumate prin Convenția tehnică și este valabil până la data încheierii PVRF aferent lucrărilor executate;

c) în cazul neconstituirii garanției de bună execuție, OSD are dreptul să rezilieze Convenția tehnică.

(2) OSD are dreptul de a executa garanția de bună execuție în limita prejudiciului creat, în situația în care OEP/OEE nu își îndeplinește obligațiile asumate prin Convenția tehnică:

a) anterior executării garanției de bună execuție, OSD are obligația de a notifica acest lucru OEP/OEE, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate, precum și termenul acordat pentru remedierea prejudiciului;

b) în situația în care OEP/OEE nu remediază prejudiciul în termenul acordat, OSD execută garanția de bună execuție;

c) orice executare a garanției de bună execuție creează OEP/OEE obligația reîntregirii valorii respectivei garanții.

(3) Garanția de bună execuție este eliberată în 2 etape, după cum urmează:

a) % din valoarea garanției, în maximum 14 zile de la data încheierii PVRTL aferent lucrării executate, în situația în care nu a fost executată în tot sau în parte, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) % din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, prevăzută la art. 17, respectiv în termen de 14 zile de la data încheierii PVRF aferent lucrării executate.

(4) În situația în care din fapta culpabilă a OEE se creează un prejudiciu a cărui valoare excedează cuantumului valoric acoperit de garanția de bună execuție, astfel cum este determinată această valoare la momentul executării garanției, OSD își rezervă dreptul de a solicita recuperarea diferenței dintre prejudiciul efectiv creat și prejudiciul acoperit ca urmare a executării garanției de bună execuție.

(5) OEP poate constitui în favoarea OSD garanția de bună execuție a lucrării, în aceleași condiții prevăzute la alin. (1).

☐ **CAPITOLUL VIII: Securitatea și sănătatea în muncă**

☐ **Art. 19**

OEP și/sau OEE au/are obligația să respecte dispozițiile:

- a)** Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- b)** Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- c)** Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- d)** alte reglementări legale aplicabile.

☐ **Art. 20**

Răspunderea pentru nerespectarea normelor de protecție a muncii revine în integralitate OEP și/sau OEE, indiferent dacă locul producerii evenimentului este amplasamentul lucrărilor ce fac obiectul Convenției tehnice.

☐ **CAPITOLUL IX: Protecția mediului**

☐ **Art. 21**

OEP și/sau OEE au/are obligația să respecte dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale celorlalte reglementări legale aplicabile.

☐ **Art. 22**

OEP și/sau OEE au/are obligația să ia toate măsurile necesare pentru protejarea mediului, înăuntrul și în afara șantierului, pentru a evita orice pagubă sau neajunsuri provocate persoanelor și proprietăților publice, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori, generate de metodele sale de lucru, respectând legislația de mediu în vigoare.

☐ **CAPITOLUL X: Asigurări**

☐ **Art. 23**

OEE are obligația să încheie, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare, valabilă pe toată durata Convenției tehnice, ce cuprinde toate riscurile care ar putea apărea în legătură cu lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, materialele, personalul propriu și reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze lucrările, precum și daunele sau prejudiciile aduse către terțe persoane fizice sau juridice.

☐ **Art. 24**

OSD nu este responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensații plătitabile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de OEE, cu excepția accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina OSD sau a angajaților acestora.

☐ **CAPITOLUL XI: Încetarea Convenției tehnice**

☐ **Art. 25**

Convenția tehnică încetează în următoarele cazuri:

- a)** la expirarea duratei prevăzute la art. 3 alin. (2);
- b)** în caz de reziliere/încetare a contractului de racordare încheiat între OSD și solicitant;
- c)** în situația refuzului autorităților competente de a elibera avizele și autorizațiile necesare execuției;
- d)** în caz de forță majoră care se prelungește mai mult de 30 de zile;
- e)** în cazul retragerii autorizației ANRE deținute de OEP și/sau OEE sau al expirării valabilității acesteia.

☐ **Art. 26**

În situația în care Convenția tehnică încetează conform prevederilor art. 25, obligațiile părților sunt următoarele:

a) în termen de cel mult 10 zile anterior încetării Convenției tehnice, părțile procedează la întocmirea unui proces-verbal care să cuprindă: lucrările sau părțile de lucrări executate, inventarul materialelor aprovizionate, precum și inventarul descriptiv al materialelor și al instalațiilor existente pe șantier;

b) în termen de 5 zile de la data întocmirii procesului-verbal prevăzut la lit. a), OSD stabilește măsurile care trebuie luate înainte de închiderea șantierului pentru a asigura conservarea și securitatea lucrărilor sau a părților de lucrări executate; aceste măsuri pot include și demolarea anumitor părți de lucrări;

c) în cazul în care OEE nu execută măsurile prevăzute la lit. b) în termenul acordat de OSD, acesta le execută pe cheltuială proprie, costul acestor lucrări urmând să fie suportat de OEE, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 25 lit. b), caz în care costul este suportat de partea din vina căreia a fost reziliată Convenția tehnică;

d) OEE este obligat să evacueze amplasamentul în termenul fixat de OSD;

e) în termen de 5 zile de la data întocmirii procesului-verbal prevăzut la lit. a), OEE are obligația de a preda OSD:

(i) toate planurile și orice alte documente puse la dispoziția OEE de către OSD în legătură cu executarea lucrărilor de racordare la SD;

(ii) toate avizele și autorizațiile obținute, precum și documentațiile complete, pentru a permite OSD continuarea procedurilor;

(iii) toate materialele, produsele, componentele, echipamentele puse la dispoziția OEE de către OSD, în vederea îndeplinirii de către acesta din urmă a obligațiilor care îi revin în temeiul Convenției tehnice.

Art. 27

Încetarea Convenției tehnice nu are efect asupra obligațiilor ce decurg din executarea acesteia până la momentul încetării.

CAPITOLUL XII: Cesiunea

Art. 28

Părțile nu au dreptul de a cesa total sau parțial Convenția tehnică și nici de a transfera prin cesiune totală sau parțială obligațiile asumate prin aceasta și nici de a transforma obligațiile sale prin novatie.

Art. 29

Cesiunea se poate realiza doar în situația în care cealaltă parte consimte la aceasta.

CAPITOLUL XIII: Forța majoră

Art. 30

Forța majoră este constatată de către o autoritate competentă.

Art. 31

Forța majoră exonerează părțile de îndeplinirea obligațiilor asumate prin Convenția tehnică, pe toată perioada în care acționează aceasta.

Art. 32

Îndeplinirea contractului este suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

Art. 33

Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție, în vederea limitării consecințelor.

Art. 34

În situația în care forța majoră acționează o perioadă mai mare de 30 de zile, fiecare parte are dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a

Convenției tehnice, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

☐CAPITOLUL XIV: Soluționarea litigiilor

☐Art. 35

OSD și OEE depun toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Convenției tehnice.

☐Art. 36

În situația în care după 15 zile de la începerea tratativelor prevăzute la art. 35 OSD și OEE nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

☐CAPITOLUL XV: Limba care guvernează Convenția tehnică și legea aplicabilă

☐Art. 37

Limba care guvernează Convenția tehnică este limba română.

☐Art. 38

Convenția tehnică este interpretată conform legilor din România.

☐CAPITOLUL XVI: Comunicări

☐Art. 39

Orice comunicare între părți referitoare la îndeplinirea Convenției tehnice trebuie să fie transmisă în scris.

☐Art. 40

Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

☐Art. 41

Comunicările între părți se pot face prin poștă, fax, poștă electronică, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării, sau direct la registratură, în situația în care aceasta există.

☐Art. 42

OEP și/sau OEE au/are obligația de a notifica în termen de 3 zile OSD orice modificare intervenită pe parcursul derulării Convenției tehnice cu privire la:

a) persoanele care au dreptul de a reprezenta societatea;

b) denumirea societății;

c) sediul social al societății și, în general, toate modificările importante cu privire la funcționarea societății.

☐CAPITOLUL XVII: Alte clauze

☐Art. 43

OEP și/sau OEE au/are obligația să îl despăgubească pe OSD împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, precum și împotriva oricăror amenzi, penalități, compensații și alte măsuri de sancționare impuse OSD de orice autoritate, instituție sau terț abilitat, rezultând din sau în legătură cu obligațiile pentru care responsabilitatea revine OEP și/sau OEE.

☐Art. 44

(1) OEP și/sau OEE răspund/răspunde, potrivit obligațiilor care le/îi revin, pentru viciile de orice natură ale lucrării, apărute în perioada de garanție și, după expirarea acesteia, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență apărute ca urmare a nerespectării proiectelor și detaliilor de execuție aferente executării lucrării.

(2) În situația în care autoritatea locală impune un termen de garanție mai mare de 24 de luni pentru lucrările de refacere a terenului, OEE este obligat să respecte acest termen.

Art. 45

Pe perioada întreruperii lucrărilor pentru orice motiv, OEE are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru conservarea lucrărilor deja executate, pentru prevenirea degradării lucrărilor în curs, prevenirea accidentelor de orice fel, paza șantierului și orice alte măsuri necesare care ar putea preveni prejudiciile ce ar putea fi aduse OSD sau unor terțe persoane.

Art. 46

În sensul Convenției tehnice, lucrările de racordare la SD sunt considerate finalizate la data semnării PVRF.

Art. 47

Părțile convin că procedura OSD, care descrie atribuțiile, responsabilitățile, termenele și condițiile specifice de lucru pentru realizarea activităților care fac obiectul Convenției tehnice, este parte integrantă a acesteia.

CAPITOLUL XVIII: Dispoziții finale

Art. 48

Documentele aferente Convenției tehnice sunt, după caz, următoarele:

a) solicitarea de selectare OEP și/sau OEE, înregistrată la OSD cu nr. /, a solicitantului (numele și prenumele/denumirea) cu privire la racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale a (imobilul/obiectivul/sistemul de distribuție a gazelor naturale etc.) amplasat în

b) Avizul tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale (ATR) nr. /

c) Contractul de racordare nr. /, încheiat de OSD cu solicitantul, pentru racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale a imobilului/obiectivului/sistemului prevăzut la lit. a) și, dacă este cazul, actele adiționale ale acestuia;

d) procedura OSD;

e) garanția de bună execuție;

f) atestatul/autorizația pentru refacerea terenurilor afectate de lucrări, în situația în care acesta/aceasta există;

g) graficul de proiectare și/sau execuție a lucrărilor de racordare la SD.

Art. 49

OEP și/sau OEE declară expres că au/a luat cunoștință și își asumă toate clauzele Convenției tehnice.

Art. 50

Fiecare persoană care semnează Convenția tehnică declară și garantează părților că este reprezentantul autorizat al părții pentru care semnează.

Art. 51

Convenția tehnică se încheie astăzi,, în exemplare originale în limba română, având aceeași valoare juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.

Reprezentantul OSD

Numele și prenumele:

Funcția:

Semnătura:

Reprezentantul OEP/OEE

Numele și prenumele:

Funcția:

Semnătura:

ANEXĂ: Graficul de proiectare și/sau execuție a lucrărilor de racordare la SD

(- Anexă la clauzele minime obligatorii)

.....

Reprezentantul OSD

Numele și prenumele:

Funcția:

Semnătura:

Reprezentantul OEP/OEE

Numele și prenumele:

Funcția:

Semnătura:

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 196 din data de 28 februarie 2022

Forma sintetică la data 21-Jan-2026. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® și tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.