

Raport privind indicatorii de performanță pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale

Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale	CPL Concordia Filiala Cluj România
Numărul licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale	1855/2013
Numărul și data de înregistrare la OSD a adresei de înaintare a raportului	6849/29.11.2023
Anul gazier pentru care se realizează raportarea	2023(01.04.2023-30.09.2023)

Nr. crt.	Indicator general de performanță	Indicator specific de performanță	Condiția pentru performanța indicatorului %	Abreviere termen utilizat pentru calculul indicatorului de performanță	Valoare termen	Gradul de îndeplinire a condiției de performanță %
0	1	2	3	4	5	6
1	IP0	IP^1_0	90%	N_T2	622	100,00%
				N_înreg	1442	
				N_Clasate	0	
				N_T0	820	
2	IP1	IP^1_1	90%	N_CTR10	4	100,00%
				N_TCTRS	4	
		IP^2_1	95%	N_P15	12	100,00%
				N_PTR	12	
				N_Pclasat	0	
		IP^3_1	95%	N_C15	0	-
				N_TCAL	0	
				N_TcalClasat	0	
		IP^4_1	95%	N_citit la termen	169465	100,00%
				N_TCF	169465	
		IP^5_1	95%	N_M15	1	100,00%
				N_TM	1	
				N_MClasat	0	
		IP^6_1	95%	N_SF10	0	-
				N_TF	0	
				N_Fclasat	0	
IP^7_1	90%	N_Tînreg5	1593	100,00%		
		N_Nînreg	1593			
3	IP2	IP^1_2	95%	N_TILR24	0	-
				N_TILRC	0	
		IP^2_2	95%	N_TILRF24	429	100,00%
				N_TILRF	429	
4	IP3	IP^1_3	95%	N_NotDocIN	379	93,12%
				N_TDocIN	407	
		IP^2_3	95%	N_ATR	505	89,70%
				N_clasat	34	
				N_Tracord	986	
				N_TlstiCom	389	
				N_ATP	0	
		IP^3_3	95%	N_ATR	505	-
				N_clasat	34	
				N_Tracord	986	
				N_TlstiCom	389	
				N_ATP	0	
		IP^4_3	95%	N_ATR	505	80,54%
				N_clasat	34	
				N_Tracord	986	
				N_TlstiCom	360	
				N_ATP	0	
		IP^5_3	95%	N_RR20	1	100,00%
				N_TSrcord	1	
				N_Rclasat	0	
		IP^6_3	95%	N_Tidesemn60	0	-
				N_Tiracord	0	
				N_TirOE selectat CF	0	
				N_TirClasat	0	
IP^7_3	95%	N_Tir90	39	90,70%		
		N_Tiracord	43			
		N_TirClasat	0			
IP^8_3	95%	N_R20RPIF	0	-		
		N_TRPIF	0			

				N_RPIFclasat	0	
		IP^9_3	95%	N_TCdesemn60	0	-
				N_TOCracord	0	
				N_TO OE selectat CF	0	
				N_TOCClasat	0	
		IP^10_3	95%	N_TPIF180	0	-
				N_TOCracord	0	
				N_TOCClasat	0	
		IP^11_3	95%	N_R20CPIF	0	-
				N_TCPIF	0	
				N_CPIFclasat	0	
				N_L20	1	
5	IP4	IP^1_4	90%	N_TRL	1	100,00%
				N_Lclasat	0	
				NU_12	18	
6	IP5	IP^1_5	95%	NU_afectați	18	100,00%
7	IP6	IP^1_6	98%	NU_2	7237	100,00%
				NU_afectați	7237	
8	IP7	IP^1_7	80%	N_înreg30	8	100,00%
				N_TSprimate	8	
				N_Sclasat	0	
9	IP8	IP^1_8	98%	N_Atimp 60	707	98,88%
				N_Atotal	715	
10	IP9	IP^1_9	90%	N_comp60	0	-
				N_comp61	0	
				N_comp121	0	
				N_Tcomp	0	
*IP ₃₂ - s-a calculat suplimentar indicatorul, luând în considerare toate modalitățile de răspuns, prevăzute în Regulamentul de racordare, la cererea de racordare.						
IP ₃₂ - cu luarea în considerare a tuturor modalităților de soluționare a cererilor de racordare	IP ₃₂	95%	N_ATR	505	100,00%	
			N_clasat	34		
			N_Tracord	986		
			N_TlstCom	389		
			N_ATP	0		
			N_suspendat	58		
*IP ₃₃ - s-a calculat suplimentar indicatorul, luând în considerare toate modalitățile de răspuns, prevăzute în Regulamentul de racordare, la cererea de racordare.						
IP ₃₃ - cu luarea în considerare a tuturor modalităților de soluționare a cererilor de racordare	IP ₃₃	95%	N_ATR	505	-	
			N_clasat	34		
			N_Tracord	986		
			N_TlstCom	389		
			N_ATP	0		
			N_suspendat	58		
*IP ₃₄ - s-a calculat suplimentar indicatorul, luând în considerare toate modalitățile de răspuns, prevăzute în Regulamentul de racordare, la cererea de racordare.						
IP ₃₄ - cu luarea în considerare a tuturor modalităților de soluționare a cererilor de racordare	IP ₃₄	95%	N_ATR	505	92,54%	
			N_clasat	34		
			N_Tracord	986		
			N_TlstCom	360		
			N_ATP	0		
			N_suspendat	58		

Întocmit,
RADU Georgian

Director General,
MOCAN Eugen