

**Raport privind indicatorii de performanta pentru serviciul de  
distributie si sistem a gazelor naturale**

Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale						<b>CPL Concordia Filiala Cluj Romania</b>	
Numărul licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale						<b>1855</b>	
Numărul și data de înregistrare la OSD a adresei de înaintare a raportului						7993/29.11,2018	
Anul pentru care se realizează raportarea						<b>01.10.2017- 14.05.2018</b>	
Nr. crt.	Indicator general de performanță	Indicator specific de performanță	Condiția pentru performanța indicatorului - % -	Abreviere termen utilizat pentru calculul indicatorului de performanță	Valoare termen	Gradul de îndeplinire a condiției de performanță - % -	
0	1	2	3	4	5	6	
1.	IP0	IP <sub>0</sub> <sup>1</sup>	90%	N <sub>T0</sub>	2479	100,00%	
				N <sub>T2</sub>	1018		
				N <sub>inreg</sub>	3497		
2.	IP1	IP <sub>1</sub> <sup>1</sup>	90%	N <sub>CTR10</sub>	669	97,10%	
				N <sub>TCTRS</sub>	689		
		IP <sub>1</sub> <sup>2</sup>	95%	N <sub>P15</sub>	52	100,00%	
				N <sub>PTR</sub>	52		
				N <sub>Pclasat</sub>	0		
		IP <sub>1</sub> <sup>3</sup>	95%	95%	N <sub>C15</sub>	0	-
					N <sub>TCAL</sub>	0	
					N <sub>CalClasat</sub>	0	
		IP <sub>1</sub> <sup>4</sup>	95%	95%	N <sub>M15</sub>	1	100,00%
					N <sub>TM</sub>	1	
					N <sub>Mclasat</sub>	0	
		3.	IP2	IP <sub>2</sub> <sup>1</sup>	95%	N <sub>acces</sub>	1853
N <sub>TSacces</sub>	1938						
IP <sub>2</sub> <sup>2</sup>	95%			95%	N <sub>Acces15</sub>	0	-
					N <sub>TRacces</sub>	0	
				N <sub>Tclasat</sub>	0		
4.	IP3	IP <sub>3</sub> <sup>1</sup>	95%	N <sub>A</sub>	808	99,14%	
				N <sub>TSracord</sub>	815		
		IP <sub>3</sub> <sup>2</sup>	95%	95%	N <sub>RR20</sub>	1	100,00%
					N <sub>TRracord</sub>	1	
					N <sub>Rclasat</sub>	0	
		IP <sub>3</sub> <sup>3</sup>	95%	95%	N <sub>90</sub>	383	77,37%
					N <sub>TDTAC</sub>	495	
		IP <sub>3</sub> <sup>4</sup>	95%	95%	N <sub>ir</sub>	594	92,96%
					N <sub>Tir</sub>	639	
		IP <sub>3</sub> <sup>5</sup>	95%	95%	N <sub>R20EX</sub>	0	-
					N <sub>TREX</sub>	0	
					N <sub>REXclasat</sub>	0	
5.	IP4	IP <sub>4</sub> <sup>1</sup>	90%	N <sub>L15</sub>	0	-	
				N <sub>TRL</sub>	0		

				$N_{Lclasat}$	0	
6.	IP5	$IP_5^1$	95%	$NU_{12}$	532	100,00%
				$NU_{afectati}$	532	
7.	IP6	$IP_6^1$	98%	$NU_2$	2.515	100,00%
				$NU_{afectati}$	2.515	
8.	IP7	$IP_7^1$	80%	$N_{inreg30}$	1	100,00%
				$N_{TSprimate}$	1	
				$N_{Sclasat}$	0	
9.	IP8	$IP_8^1$	98%	$N_{Atimp}$	1261	99,45%
				$N_{Atotal}$	1268	
10.	IP9	$IP_9^1$	90%	$N_{comp30}$	0	-
				$N_{Tcererecomp}$	0	

\*Procentul scazut al  $IP_3^3$  se datoreaza intarzierii cu care sunt eliberate unele certificate de urbanism, sau avize de amplasament

Administrator,  
Fausto Ricco